

#113347#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.01.2025 по 09.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №31, МАОУ СОШ
Пролетарская 66А, Калининград
3786

Заводской номер счётчика 20111645	Показания прибора, ГДж 09.02.2025	Предыдущие показания, ГДж 31.01.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	125,234	4,721	120.513	28.784

Подпись исполнителя _____



#113346#

Отчёт за период с 31.01.2025 по 09.02.2025.

Номер абонента 3786
 Порядковый номер 9330
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20111645
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 11.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.02.2025	-	12,013	0	144,232	0	0	140,884	0	0	9	15	72,1	51,8	0,5	0,39
02.02.2025	-	12,574	0	142,751	0	0	139,274	0	0	24	0	74,1	52,6	0,5	0,39
03.02.2025	-	13,736	0	146,765	0	0	143,059	0	0	24	0	75,6	52,7	0,5	0,39
04.02.2025	-	12,819	0	142,78	0	0	139,38	0	0	24	0	73,1	51,2	0,49	0,39
05.02.2025	-	13,261	0	149,766	0	0	146,165	0	0	24	0	73,5	51,9	0,49	0,39
06.02.2025	-	12,003	0	137,105	0	0	133,993	0	0	24	0	71,2	49,8	0,5	0,39
07.02.2025	-	13,42	0	150,825	0	0	147,136	0	0	24	0	74,2	52,4	0,49	0,39
08.02.2025	-	14,954	0	161,634	0	0	157,193	0	0	24	0	79,3	56,7	0,49	0,4
09.02.2025	-	15,732	0	167,399	0	0	162,615	0	0	24	0	81	58	0,49	0,4
Итого:	-	120,512	0	1343,257	0	0	1309,699	0	0	201	15	74,9	53,01	0,49	0,39

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 201 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.01.2025	4,721	58,599	0	0	57,28	0	0	9	45
09.02.2025	125,234	1401,856	0	0	1366,979	0	0	225	45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения