

#4612#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Школа №31, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Пролетарская 66А, Калининград
Номер абонента 3786
Порядковый номер 9330
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111645
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,108	0	8,132	0	0	7,999	0	0	24	0	59,7	56,5	0,49	0,35	-
22.05.2023	0,632	0	11,829	0	0	11,618	0	0	24	0	62,5	49,5	0,49	0,35	-
23.05.2023	0,56	0	11,214	0	0	11,018	0	0	24	0	61,8	49,7	0,49	0,35	-
24.05.2023	0,484	0	10,504	0	0	10,321	0	0	24	0	61,6	50,4	0,5	0,35	-
25.05.2023	0,467	0	10,408	0	0	10,227	0	0	24	0	61,4	50,6	0,5	0,35	-
26.05.2023	0,175	0	8,134	0	0	7,999	0	0	24	0	60	54,8	0,51	0,35	-
27.05.2023	0,108	0	9,613	0	0	9,447	0	0	24	0	61,2	58,5	0,51	0,35	-
28.05.2023	0,1	0	7,591	0	0	7,467	0	0	24	0	59,6	56,4	0,51	0,35	-
29.05.2023	0,326	0	9,306	0	0	9,149	0	0	24	0	60,6	52,2	0,51	0,35	-
30.05.2023	0,255	0	9,163	0	0	9,008	0	0	24	0	60,6	53,8	0,51	0,35	-
31.05.2023	0,186	0	8,546	0	0	8,404	0	0	24	0	60,1	54,9	0,51	0,35	-
01.06.2023	0,56	0	11,52	0	0	11,317	0	0	24	0	62,1	50,3	0,51	0,35	-
02.06.2023	0,6	0	11,775	0	0	11,568	0	0	24	0	62,2	49,8	0,51	0,35	-
03.06.2023	0,463	0	11,599	0	0	11,394	0	0	24	0	62,2	52,5	0,51	0,35	-
04.06.2023	0,102	0	7,961	0	0	7,832	0	0	24	0	59,5	56,4	0,51	0,35	-
05.06.2023	0,625	0	11,401	0	0	11,198	0	0	24	0	62,4	49,1	0,51	0,35	-
06.06.2023	0,537	0	12,39	0	0	12,168	0	0	24	0	62,6	52,1	0,51	0,35	-
07.06.2023	0,664	0	11,426	0	0	11,223	0	0	24	0	62,3	48,2	0,51	0,35	-
08.06.2023	0,475	0	10,554	0	0	10,369	0	0	24	0	61,9	51	0,52	0,35	-
09.06.2023	0,538	0	10,735	0	0	10,548	0	0	24	0	61,8	49,7	0,51	0,35	-
10.06.2023	0,369	0	9,534	0	0	9,37	0	0	24	0	61,2	51,8	0,51	0,35	-
11.06.2023	0,089	0	7,4	0	0	7,28	0	0	24	0	59,5	56,6	0,51	0,35	-
12.06.2023	0,303	0	8,966	0	0	8,814	0	0	24	0	60,9	52,7	0,51	0,35	-
13.06.2023	0,532	0	30,995	0	0	30,351	0	0	24	0	67,7	63,6	0,51	0,35	-
14.06.2023	0,561	0	10,706	0	0	10,518	0	0	24	0	62	49,3	0,52	0,35	-
15.06.2023	0,549	0	11,145	0	0	10,948	0	0	24	0	62,1	50,1	0,51	0,35	-
16.06.2023	0,525	0	10,48	0	0	10,296	0	0	24	0	61,8	49,7	0,49	0,34	-
17.06.2023	0,322	0	9,165	0	0	9,009	0	0	24	0	60,8	52,3	0,49	0,34	-
18.06.2023	0,097	0	11,733	0	0	11,517	0	0	24	0	63,5	61,5	0,5	0,34	-
19.06.2023	0,465	0	10,384	0	0	10,204	0	0	24	0	61,6	50,7	0,5	0,35	-
20.06.2023	0,443	0	9,795	0	0	9,624	0	0	24	0	61,7	50,7	0,5	0,34	-
Итого:	12,22	0	334,104	0	0	328,205	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,919														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	4378,334	50714,604	0	2,974	49506,011	0	2,942	16390	38
20.06.2023	4390,555	51048,706	0	2,974	49834,218	0	2,942	17134	38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:43:47