

#133737#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №31, МАОУ СОШ

Пролетарская 66А, Калининград

3786

9330

ТВ7 (ASCII)

20111645

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,65	0	10,352	0	0	10,178	0	0	24	0	60,6	45,3	0,4	0,35	-
22.05.2025	0,24	0	7,842	0	0	7,717	0	0	24	0	59	51,6	0,4	0,34	-
23.05.2025	0,554	0	9,881	0	0	9,717	0	0	24	0	60,1	46,5	0,4	0,34	-
24.05.2025	0,111	0	18,616	0	0	18,24	0	0	24	0	66,3	64,9	0,4	0,34	-
25.05.2025	0,101	0	6,891	0	0	6,786	0	0	24	0	57,5	54	0,4	0,34	-
26.05.2025	0,32	0	8,562	0	0	8,423	0	0	24	0	59,4	50,4	0,4	0,34	-
27.05.2025	0,135	0	7,551	0	0	7,435	0	0	24	0	57,7	53,4	0,41	0,35	-
28.05.2025	0,126	0	19,329	0	0	18,925	0	0	24	0	67,7	66,2	0,43	0,35	-
29.05.2025	0,159	0	7,28	0	0	7,167	0	0	24	0	58	52,7	0,43	0,35	-
30.05.2025	0,29	0	8,02	0	0	7,891	0	0	24	0	59,1	50,3	0,44	0,35	-
31.05.2025	0,095	0	9,688	0	0	9,542	0	0	24	0	56,9	54,6	0,43	0,35	-
01.06.2025	0,098	0	6,829	0	0	6,723	0	0	24	0	57,8	54,3	0,43	0,35	-
02.06.2025	0,639	0	10,639	0	0	10,456	0	0	24	0	61,3	46,7	0,43	0,35	-
03.06.2025	0,686	0	10,411	0	0	10,231	0	0	24	0	61,3	45,3	0,43	0,35	-
04.06.2025	0,572	0	10,006	0	0	9,836	0	0	24	0	60,7	46,8	0,43	0,35	-
05.06.2025	0,582	0	9,736	0	0	9,572	0	0	24	0	60,5	46	0,43	0,35	-
06.06.2025	0,524	0	9,142	0	0	8,988	0	0	24	0	60,4	46,5	0,43	0,35	-
07.06.2025	0,358	0	8,488	0	0	8,35	0	0	24	0	59,2	49	0,43	0,35	-
08.06.2025	0,09	0	7,148	0	0	7,037	0	0	24	0	57,9	54,9	0,43	0,35	-
09.06.2025	0,544	0	9,905	0	0	9,738	0	0	24	0	60,4	47,1	0,43	0,35	-
10.06.2025	0,569	0	9,719	0	0	9,557	0	0	24	0	60,3	46	0,43	0,35	-
11.06.2025	0,61	0	10,37	0	0	10,196	0	0	24	0	60,4	46,1	0,43	0,35	-
12.06.2025	0,313	0	9,959	0	0	9,794	0	0	24	0	60	52,3	0,43	0,35	-
13.06.2025	0,369	0	18,566	0	0	18,202	0	0	24	0	65,7	60,9	0,44	0,35	-
14.06.2025	0,352	0	8,835	0	0	8,692	0	0	24	0	59,4	49,7	0,44	0,36	-
15.06.2025	0,095	0	7,003	0	0	6,896	0	0	24	0	57,4	54,1	0,44	0,36	-
16.06.2025	0,49	0	9,959	0	0	9,791	0	0	24	0	60,5	48,6	0,44	0,36	-
17.06.2025	0,552	0	9,812	0	0	9,646	0	0	24	0	60,7	47	0,44	0,36	-
18.06.2025	0,553	0	9,595	0	0	9,435	0	0	24	0	60,3	46,3	0,44	0,36	-
19.06.2025	0,539	0	12,382	0	0	12,182	0	0	24	0	59,3	48,7	0,43	0,36	-
20.06.2025	0,57	0	9,386	0	0	9,227	0	0	24	0	60,6	45,9	0,44	0,36	-
Итого:	11,886	0	311,902	0	0	306,57	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,839														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	886,648	9766,579	0	0,086	9530,655	0	0,085	2623	47
20.06.2025	898,535	10078,483	0	0,086	9837,223	0	0,085	3367	47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 14:03:49