

#142187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №31, МАОУ СОШ

Пролетарская 66А, Калининград

3786

9330

ТВ7 (АСЦП)

20111645

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,263	0	7,72	0	0	7,597	0	0	24	0	58,7	50,5	0,44	0,36	-
22.06.2025	0,091	0	13,805	0	0	13,539	0	0	24	0	64,8	63,2	0,44	0,36	-
23.06.2025	0,528	0	9,385	0	0	9,225	0	0	24	0	61	47,3	0,44	0,36	-
24.06.2025	0,48	0	9,625	0	0	9,464	0	0	24	0	60,2	48,1	0,44	0,36	-
25.06.2025	0,567	0	9,37	0	0	9,212	0	0	24	0	60,6	45,9	0,44	0,36	-
26.06.2025	0,139	0	7,415	0	0	7,299	0	0	24	0	58,2	53,6	0,44	0,36	-
27.06.2025	0,157	0	7,105	0	0	6,992	0	0	24	0	58,7	53,3	0,44	0,36	-
28.06.2025	0,102	0	7,046	0	0	6,937	0	0	24	0	57,9	54,4	0,44	0,36	-
29.06.2025	0,086	0	6,793	0	0	6,69	0	0	24	0	57,1	54,1	0,44	0,36	-
30.06.2025	0,16	0	7,1	0	0	6,99	0	0	24	0	58	52,5	0,44	0,36	-
01.07.2025	0,299	0	8,21	0	0	8,079	0	0	24	0	58,9	50,1	0,44	0,36	-
02.07.2025	0,087	0	7,446	0	0	7,327	0	0	24	0	58,9	56	0,44	0,36	-
03.07.2025	0,093	0	6,876	0	0	6,772	0	0	24	0	57,3	54	0,43	0,36	-
04.07.2025	0,215	0	7,846	0	0	7,723	0	0	24	0	58,3	51,6	0,43	0,36	-
05.07.2025	0,085	0	7,094	0	0	6,985	0	0	24	0	57,6	54,7	0,43	0,36	-
06.07.2025	0,087	0	6,73	0	0	6,628	0	0	24	0	57,3	54,2	0,43	0,36	-
07.07.2025	0,254	0	7,61	0	0	7,488	0	0	24	0	58,9	50,8	0,44	0,36	-
08.07.2025	0,085	0	6,696	0	0	6,593	0	0	24	0	58	54,9	0,44	0,36	-
09.07.2025	0,086	0	7,056	0	0	6,948	0	0	24	0	57,7	54,7	0,44	0,36	-
10.07.2025	0,086	0	6,809	0	0	6,706	0	0	24	0	57,2	54,1	0,44	0,36	-
11.07.2025	0,116	0	6,854	0	0	6,748	0	0	24	0	57,6	53,5	0,44	0,36	-
12.07.2025	0,103	0	6,891	0	0	6,786	0	0	24	0	57,5	53,9	0,44	0,36	-
13.07.2025	0,083	0	6,661	0	0	6,559	0	0	24	0	57,7	54,7	0,44	0,36	-
14.07.2025	0,085	0	6,793	0	0	6,69	0	0	24	0	57,2	54,2	0,44	0,36	-
15.07.2025	0,085	0	6,291	0	0	6,196	0	0	24	0	57,3	54	0,44	0,36	-
16.07.2025	0,081	0	6,634	0	0	6,532	0	0	24	0	57,7	54,8	0,44	0,36	-
17.07.2025	0,129	0	7,173	0	0	7,062	0	0	24	0	57,7	53,3	0,44	0,36	-
18.07.2025	0,083	0	6,845	0	0	6,741	0	0	24	0	57,2	54,2	0,43	0,36	-
19.07.2025	0,084	0	6,695	0	0	6,591	0	0	24	0	57,9	54,8	0,43	0,36	-
20.07.2025	0,082	0	11,476	0	0	11,268	0	0	24	0	62,7	61	0,43	0,36	-
Итого:	4,881	0	230,05	0	0	226,367	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,166														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	898,535	10078,483	0	0,086	9837,223	0	0,085	3367	47
20.07.2025	903,418	10308,533	0	0,086	10063,59	0	0,085	4087	47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 14:14:41