

#148496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №31, МАОУ СОШ

Пролетарская 66А, Калининград

3786

9330

ТВ7 (АСЦП)

20111645

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,108	0	7,021	0	0	6,912	0	0	24	0	57,8	54,1	0,33	0,31	-
22.08.2025	0,108	0	6,995	0	0	6,887	0	0	24	0	57,7	53,9	0,33	0,31	-
23.08.2025	0,087	0	6,909	0	0	6,803	0	0	24	0	57,3	54,3	0,33	0,31	-
24.08.2025	0,086	0	7,11	0	0	7,002	0	0	24	0	57,3	54,4	0,32	0,31	-
25.08.2025	0,098	0	7,85	0	0	7,731	0	0	24	0	57,1	54,1	0,32	0,31	-
26.08.2025	0,144	0	9,002	0	0	8,851	0	0	24	0	60,4	56,5	0,33	0,31	-
27.08.2025	0,21	0	8,219	0	0	8,091	0	0	24	0	58	51,8	0,32	0,31	-
28.08.2025	0,284	0	11,231	0	0	11,035	0	0	24	0	61,5	55,3	0,33	0,31	-
29.08.2025	0,278	0	7,508	0	0,534	7,39	0	0,528	24	0	58	52,3	0,33	0,31	-
30.08.2025	0,103	0,099	12,644	0	0	12,41	0	0	24	0	63,5	61,5	0,33	0,31	-
31.08.2025	0,081	0	6,879	0	0	6,775	0	0	24	0	56,9	54	0,33	0,31	-
01.09.2025	0,224	0	7,746	0	0	7,624	0	0	24	0	58,3	51,3	0,33	0,31	-
02.09.2025	0,449	0	9,289	0	0	9,136	0	0	24	0	59,7	48	0,32	0,31	-
03.09.2025	0,491	0	9,56	0	0	9,4	0	0	24	0	60,1	47,6	0,33	0,31	-
04.09.2025	0,508	0	10,375	0	0	10,205	0	0	24	0	59,7	47,8	0,37	0,36	-
05.09.2025	0,507	0	10,414	0	0	10,245	0	0	24	0	59,2	47,4	0,4	0,4	-
06.09.2025	0,088	0	7,444	0	0	7,333	0	0	24	0	56,7	53,9	0,4	0,4	-
07.09.2025	0,08	0	7,727	0	0	7,613	0	0	24	0	56,6	54,1	0,4	0,4	-
08.09.2025	0,157	0	7,045	0	0	6,965	0	0	24	0	48,1	45,2	0,26	0,26	-
09.09.2025	0,59	0	11,484	0	0	11,297	0	0	24	0	59,4	46,9	0,4	0,4	-
10.09.2025	0,621	0	11,175	0	0	10,991	0	0	24	0	59,8	46,3	0,4	0,4	-
11.09.2025	0,589	0	11,514	0	0	11,326	0	0	24	0	59,5	47	0,4	0,4	-
12.09.2025	0,596	0	11,52	0	0	11,333	0	0	24	0	59,4	46,8	0,4	0,4	-
13.09.2025	0,091	0	7,724	0	0	7,608	0	0	24	0	56,7	53,8	0,4	0,4	-
14.09.2025	0,105	0	13,51	0	0	13,281	0	0	24	0	60,6	58,8	0,41	0,4	-
15.09.2025	0,597	0	12,796	0	0	12,581	0	0	24	0	60,4	49	0,41	0,4	-
16.09.2025	0,583	0	11,351	0	0	11,168	0	0	24	0	59,2	46,8	0,41	0,41	-
17.09.2025	0,627	0	11,776	0	0	11,586	0	0	24	0	59,2	46,2	0,41	0,4	-
18.09.2025	0,673	0	11,566	0	0	11,375	0	0	24	0	59,9	45,7	0,41	0,4	-
19.09.2025	0,613	0	11,176	0	0	10,992	0	0	24	0	59,8	46,5	0,39	0,38	-
20.09.2025	0,116	0	7,244	0	0	7,132	0	0	24	0	57,6	53,7	0,34	0,32	-
Итого:	9,892	0	293,804	0	0,534	289,078	0	0,528	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,363														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	906,4	10549,005	0	0,107	10300,316	0	0,106	4831	47
20.09.2025	916,292	10842,809	0	0,641	10589,393	0	0,634	5575	47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 13:46:27