

#94415#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 31.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Школа №31, МАОУ СОШ  
Пролетарская 66А, Калининград  
3786

Заводской номер счётчика 20111645	Показания прибора, ГДж 20.09.2024	Предыдущие показания, ГДж 31.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6693,85	6687,187	6.663	1.591

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#94414#

Отчёт за период с 31.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента 3786  
 Порядковый номер 9330  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20111645  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.09.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	20,2	0,08	0,01
02.09.2024	-	0,034	0	2,098	0	0,011	2,067	0	0,011	24	0	56,2	52,6	0,22	0,11
03.09.2024	-	0,385	0,002	8,328	0	0	8,189	0	0	24	0	60,4	49,2	0,57	0,37
04.09.2024	-	0,452	0	8,222	0	0	8,084	0	0	24	0	60,5	47,2	0,57	0,37
05.09.2024	-	0,448	0	8,669	0	0	8,522	0	0	24	0	60,9	48,4	0,57	0,37
06.09.2024	-	0,098	0	5,919	0	0	5,827	0	0	24	0	58,1	54,1	0,57	0,37
07.09.2024	-	0,092	0	5,778	0	0	5,688	0	0	24	0	58,1	54,2	0,57	0,37
08.09.2024	-	0,088	0	5,791	0	0	5,702	0	0	24	0	58	54,4	0,57	0,37
09.09.2024	-	0,463	0	8,136	0	0	7,999	0	0	24	0	60,7	46,9	0,57	0,37
10.09.2024	-	0,459	0	8,196	0	0	8,059	0	0	24	0	60,6	47,1	0,57	0,37
11.09.2024	-	0,461	0	9,41	0	0	9,252	0	0	24	0	60,4	48,6	0,57	0,37
12.09.2024	-	0,492	0	8,735	0	0	8,588	0	0	24	0	60,6	46,9	0,55	0,37
13.09.2024	-	0,476	0	8,642	0	0	8,495	0	0	24	0	61	47,6	0,5	0,37
14.09.2024	-	0,073	0	5,874	0	0	5,783	0	0	24	0	57,6	54,6	0,5	0,37
15.09.2024	-	0,061	0	5,695	0	0	5,608	0	0	24	0	57,5	54,9	0,49	0,37
16.09.2024	-	0,489	0	8,566	0	0	8,421	0	0	24	0	60,6	46,8	0,5	0,37
17.09.2024	-	0,492	0	8,639	0	0	8,493	0	0	24	0	60,6	46,8	0,5	0,37
18.09.2024	-	0,496	0	8,703	0	0	8,555	0	0	24	0	60,7	46,8	0,5	0,37
19.09.2024	-	0,587	0	8,944	0	0	8,79	0	0	24	0	61,2	45,3	0,5	0,37
20.09.2024	-	0,518	0	8,571	0	0	8,425	0	0	24	0	60,9	46,2	0,5	0,37
Итого:	-	6,664	0,002	142,916	0	0,011	140,547	0	0,011	480	0	57,8	47,94	0,5	0,34

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.08.2024	6687,187	97988,534	0	4,922	95668,897	0	4,868	27621	63
20.09.2024	6693,85	98131,449	0	4,933	95809,444	0	4,879	28101	63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения