

#18514#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2022 по 20.02.2022

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Зоологическая 2 (старый учебный корпус), Калининград
Номер абонента 3770
Порядковый номер 6819
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 13013852
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2022 | 10,809 | 0 | 119,796 | 0 | 0 | 116,707 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,4 | 54,3 | 0,38 | 0,27 | 0,2 |
| 22.01.2022 | 10,096 | 0 | 105,732 | 0 | 0 | 102,992 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,6 | 53,2 | 0,39 | 0,27 | 0,5 |
| 23.01.2022 | 10,079 | 0 | 105,369 | 0 | 0 | 102,649 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,4 | 53 | 0,39 | 0,26 | -0,6 |
| 24.01.2022 | 9,745 | 0 | 101,713 | 0 | 0 | 99,127 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,8 | 52,3 | 0,4 | 0,26 | -1,2 |
| 25.01.2022 | 8,392 | 0 | 83,716 | 0 | 0,001 | 81,711 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 48,8 | 0,4 | 0,27 | 0,2 |
| 26.01.2022 | 8,92 | 0 | 95,939 | 0 | 0 | 93,668 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 50 | 0,39 | 0,26 | 3,1 |
| 27.01.2022 | 8,692 | 0 | 88,065 | 0 | 0 | 85,937 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 49,5 | 0,4 | 0,26 | 1,6 |
| 28.01.2022 | 9,029 | 0 | 96,214 | 0 | 0 | 93,908 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 50,3 | 0,39 | 0,27 | 3,8 |
| 29.01.2022 | 9,828 | 0 | 115,97 | 0 | 0 | 113,157 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 53,1 | 0,39 | 0,27 | 3 |
| 30.01.2022 | 9,111 | 0 | 96,25 | 0 | 0 | 93,939 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 50,3 | 0,4 | 0,27 | 0,7 |
| 31.01.2022 | 9,837 | 0 | 107,963 | 0 | 0 | 105,283 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,7 | 52,4 | 0,39 | 0,27 | 3,4 |
| 01.02.2022 | 10,406 | 0 | 116,606 | 0 | 0 | 113,633 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,8 | 54 | 0,39 | 0,27 | 0,9 |
| 02.02.2022 | 9,979 | 0 | 104,003 | 0 | 0 | 101,314 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 53 | 0,4 | 0,27 | - |
| 03.02.2022 | 9,983 | 0 | 103,525 | 0 | 0 | 100,839 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,7 | 53,1 | 0,4 | 0,27 | - |
| 04.02.2022 | 8,609 | 0 | 82,604 | 0 | 0 | 80,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,9 | 49,4 | 0,4 | 0,26 | - |
| 05.02.2022 | 8,554 | 0 | 85,8 | 0 | 0 | 83,742 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 48,9 | 0,4 | 0,26 | - |
| 06.02.2022 | 8,676 | 0 | 90,361 | 0 | 0 | 88,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 49,7 | 0,4 | 0,26 | - |
| 07.02.2022 | 9,118 | 0 | 97,061 | 0 | 0,002 | 94,727 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 50,5 | 0,39 | 0,27 | - |
| 08.02.2022 | 8,937 | 0 | 94,486 | 0 | 0,006 | 92,223 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 50,2 | 0,4 | 0,27 | - |
| 09.02.2022 | 7,844 | 0,001 | 76,556 | 0 | 0 | 74,772 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 47,2 | 0,41 | 0,26 | - |
| 10.02.2022 | 8,337 | 0 | 84,915 | 0 | 0 | 82,934 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 48,2 | 0,4 | 0,26 | - |
| 11.02.2022 | 9,13 | 0 | 99,174 | 0 | 0 | 96,816 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 50,6 | 0,39 | 0,27 | - |
| 12.02.2022 | 10,009 | 0 | 110,364 | 0 | 0 | 107,589 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 53,1 | 0,39 | 0,27 | - |
| 13.02.2022 | 9,616 | 0 | 101,574 | 0 | 0 | 98,999 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,7 | 52,5 | 0,4 | 0,27 | - |
| 14.02.2022 | 8,505 | 0 | 86,874 | 0 | 0 | 84,756 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 50 | 0,41 | 0,27 | 3,3 |
| 15.02.2022 | 8,368 | 0 | 90,255 | 0 | 0 | 88,168 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 49,2 | 0,41 | 0,27 | 4 |
| 16.02.2022 | 7,654 | 0 | 75,363 | 0 | 0,002 | 73,628 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,7 | 46,9 | 0,42 | 0,27 | 3,4 |
| 17.02.2022 | 7,76 | 0 | 78,283 | 0 | 0 | 76,496 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 47,2 | 0,41 | 0,26 | 5,5 |
| 18.02.2022 | 8,114 | 0 | 81,325 | 0 | 0 | 79,431 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 47,8 | 0,4 | 0,27 | 5,8 |
| 19.02.2022 | 8,484 | 0 | 91,574 | 0 | 0 | 89,469 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,6 | 49 | 0,4 | 0,26 | 4,6 |
| 20.02.2022 | 8,942 | 0 | 96,855 | 0 | 0 | 94,584 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 50 | 0,4 | 0,26 | 4,5 |
| Итого: | 281,563 | 0 | 2964,285 | 0 | 0,011 | 2891,949 | 0 | 0,011 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 67,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.01.2022 | 3544,827 | 33201,766 | 0 | 2,563 | 32395,572 | 0 | 2,55 | 19729 | 270 |
| 20.02.2022 | 3826,391 | 36166,049 | 0 | 2,574 | 35287,521 | 0 | 2,561 | 20473 | 270 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2022 7:27:11