

#121476#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Зоологическая 2 (старый учебный корпус), Калининград
3770
6819
ТВ7 (АСЦП)
13013852
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	9,12	0	75,817	0	0	73,671	0	0	24	0	79,2	52,4	0,32	0,33	-
22.02.2025	9,702	0	88,659	0	0	86,216	0	0	24	0	75,7	50	0,32	0,33	-
23.02.2025	8,725	0	83,094	0	0	80,983	0	0	24	0	74	49,2	0,32	0,33	-
24.02.2025	8,273	0	81,364	0	0	79,379	0	0	24	0	72,3	47	0,32	0,33	-
25.02.2025	7,576	0	73,344	0	0	71,628	0	0	24	0	70,5	48,4	0,32	0,33	-
26.02.2025	7,898	0	87,353	0	0	85,398	0	0	24	0	70	45,3	0,32	0,33	-
27.02.2025	6,654	0	65,919	0	0	64,461	0	0	24	0	68,1	43,6	0,31	0,33	-
28.02.2025	6,109	0,002	60,859	0	0,01	59,581	0	0,01	24	0	68,9	44,6	0,31	0,32	-
01.03.2025	6,589	0	66,306	0	0	64,883	0	0	24	0	71,5	47,6	0,32	0,33	-
02.03.2025	7,774	0	79,781	0	0	77,953	0	0	24	0	71,6	50,4	0,32	0,33	-
03.03.2025	8,606	0	99,043	0	0	96,764	0	0	24	0	69,7	50	0,31	0,32	-
04.03.2025	8,296	0	102,42	0	0	100,172	0	0	24	0	69,4	49,8	0,3	0,32	-
05.03.2025	8,128	0	101,274	0	0	99,076	0	0	24	0	68,6	48,3	0,31	0,32	-
06.03.2025	7,458	0	90,059	0	0	88,147	0	0	24	0	68,3	46,2	0,31	0,32	-
07.03.2025	6,43	0	71,015	0	0	69,515	0	0	24	0	68	44,7	0,31	0,32	-
08.03.2025	5,729	0	60,126	0	0	58,871	0	0	24	0	67,4	43,5	0,31	0,32	-
09.03.2025	5,386	0	54,884	0	0,001	53,753	0	0,001	24	0	66,9	42	0,31	0,32	-
10.03.2025	4,83	0	47,306	0	0	46,347	0	0	24	0	66,6	40	0,31	0,32	-
11.03.2025	4,025	0	36,936	0	0	36,189	0	0	24	0	69,1	49,6	0,31	0,32	-
12.03.2025	7,797	0	97,566	0	0	95,46	0	0	24	0	69,1	48,5	0,31	0,32	-
13.03.2025	6,94	0	82,319	0	0	80,541	0	0	24	0	70,9	46,8	0,31	0,32	-
14.03.2025	6,739	0	68,41	0	0	66,864	0	0	24	0	73	50,6	0,31	0,32	-
15.03.2025	7,811	0	85,079	0	0	83,05	0	0	24	0	72,7	45,8	0,32	0,32	-
16.03.2025	6,774	0	61,653	0	0	60,194	0	0	24	0	74	51,7	0,31	0,32	-
17.03.2025	8,947	0	98,131	0	0	95,739	0	0	24	0	74,5	51,4	0,31	0,32	-
18.03.2025	8,841	0	93,931	0	0	91,614	0	0	24	0	73	52,1	0,31	0,32	-
19.03.2025	9,035	0,007	105,896	0	0,036	103,374	0	0,036	24	0	70,8	49,9	0,31	0,32	-
20.03.2025	8,024	0	94,01	0	0	91,896	0	0	24	0	69,3	47,1	0,31	0,32	-
Итого:	208,216	0	2212,554	0	0,047	2161,719	0	0,047	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,732														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	2597,116	27832,283	0	20,892	27173,187	0	20,693	14715	37
20.03.2025	2805,334	30044,835	0	20,939	29334,907	0	20,739	15387	37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:41:25