

#18520#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 04.05.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канга, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Зоологическая 2 (старый учебный корпус), Калининград
Номер абонента 3770
Порядковый номер 6819
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 13013852
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.04.2021 | 4,069 | 0,001 | 36,175 | 0 | 0,005 | 35,448 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 39,1 | 0,4 | 0,24 | 9,9 |
| 22.04.2021 | 7,001 | 0 | 75,659 | 0 | 0 | 74,056 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 45,9 | 0,39 | 0,24 | 8,6 |
| 23.04.2021 | 6,604 | 0 | 73,533 | 0 | 0,004 | 71,981 | 0 | 0,004 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 46,5 | 0,39 | 0,25 | 4,6 |
| 24.04.2021 | 6,823 | 0,001 | 74,777 | 0 | 0 | 73,168 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 46,7 | 0,39 | 0,25 | 4,6 |
| 25.04.2021 | 7,278 | 0 | 87,64 | 0 | 0 | 85,775 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 48,4 | 0,38 | 0,25 | 4 |
| 26.04.2021 | 8,221 | 0 | 110,662 | 0 | 0 | 108,307 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 50,6 | 0,37 | 0,25 | 3,7 |
| 27.04.2021 | 7,885 | 0 | 99,915 | 0 | 0 | 97,777 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 49,6 | 0,37 | 0,25 | 2,9 |
| 28.04.2021 | 5,204 | 0 | 63,871 | 0 | 0 | 62,521 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 48,5 | 0,39 | 0,25 | 4,1 |
| 29.04.2021 | 3,51 | 0 | 30,297 | 0 | 0 | 29,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 37,4 | 0,38 | 0,23 | 6,7 |
| 30.04.2021 | 4,495 | 0 | 41,245 | 0 | 0 | 40,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 38,4 | 0,25 | 0,16 | 9,3 |
| 01.05.2021 | 4,643 | 0 | 46,623 | 0 | 0 | 45,667 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 42,7 | 0,26 | 0,15 | 7 |
| 02.05.2021 | 6,007 | 0 | 63,285 | 0 | 0 | 62,001 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 43,5 | 0,25 | 0,15 | 7,3 |
| 03.05.2021 | 6,284 | 0 | 72,239 | 0 | 0 | 70,735 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,6 | 46,4 | 0,25 | 0,15 | 6,2 |
| 04.05.2021 | 2,92 | 0 | 30,772 | 0 | 0,05 | 30,137 | 0 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 44,2 | 0,13 | 0,08 | 5,8 |
| Итого: | 80,944 | 0 | 906,693 | 0 | 0,059 | 887,727 | 0 | 0,059 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,333 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 336

Период нормальной работы системы, ч 336

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.04.2021 | 2628,102 | 23827,108 | 0 | 0,351 | 23248,991 | 0 | 0,348 | 13129 | 270 |
| 04.05.2021 | 2709,046 | 24733,801 | 0 | 0,41 | 24136,72 | 0 | 0,407 | 13465 | 270 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 13.05.2021 14:54:56 |