

#35430#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Зоологическая 2 (старый учебный корпус), Калининград
3770
6819
ТВ7 (АССII)
13013852
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	65,1	36,4	0,35	0,49	-
13.10.2023	2,1	0,034	17,509	0	0,28	17,17	0	0,279	24	0	66	38,1	0,41	0,49	-
14.10.2023	4,843	0,006	42,272	0	0,036	41,434	0	0,036	24	0	65,5	36,1	0,43	0,49	-
15.10.2023	4,159	0	34,51	0	0	33,837	0	0	24	0	66,4	40,8	0,42	0,49	-
16.10.2023	5,585	0	53,211	0	0,001	52,147	0	0,001	24	0	67,3	42,6	0,45	0,49	-
17.10.2023	6,139	0,002	60,631	0	0,01	59,388	0	0,01	24	0	67,4	42,1	0,45	0,49	-
18.10.2023	5,91	0,002	57,118	0	0,013	55,943	0	0,013	24	0	66,6	40,8	0,44	0,49	-
19.10.2023	5,574	0	52,706	0	0,003	51,647	0	0,003	24	0	67,6	42,2	0,47	0,49	-
20.10.2023	6,159	0	59,27	0	0	58,048	0	0	24	0	70,1	43,5	0,48	0,49	-
Итого:	40,469	0	377,227	0	0,343	369,614	0	0,342	216	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,666														

Общее время работы системы, ч216

Период нормальной работы системы, ч216

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	0	0,004	0	0	0,004	0	0	2790	10
20.10.2023	40,468	377,231	0	0,343	369,617	0	0,342	3006	10

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2023 16:19:54