

#76089#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 79, Калининград
Номер абонента 4066
Порядковый номер 5500
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33719
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2024	0,311	11,13	11,01	24	0	76,9	52,8	-
25.02.2024	0,31	11,07	10,96	24	0	77,2	53,2	-
26.02.2024	0,306	11,07	10,94	24	0	77	53,3	-
27.02.2024	0,309	11,09	10,96	24	0	76,9	53	-
28.02.2024	0,308	11,11	10,99	24	0	76,8	53	-
29.02.2024	0,321	11,31	11,19	24	0	78,2	53,8	-
01.03.2024	0,32	11,74	11,62	24	0	77,4	54	-
02.03.2024	0,315	11,39	11,28	24	0	76,8	53,1	-
03.03.2024	0,315	11,46	11,34	24	0	76,9	53,3	-
04.03.2024	0,315	11,3	11,19	24	0	77,9	53,9	-
05.03.2024	0,324	11,2	11,08	24	0	78,9	54	-
06.03.2024	0,319	10,93	10,81	23,99	128	79,6	54,6	-
07.03.2024	0,322	11,06	10,94	24	0	81,4	56,4	-
08.03.2024	0,33	11,43	11,31	24	0	82,5	57,7	-
09.03.2024	0,345	11,44	11,32	24	0	84,2	58,3	-
10.03.2024	0,337	11,3	11,2	24	0	82,6	56,9	-
11.03.2024	0,337	11,16	11,08	24	0	80,7	54,7	-
12.03.2024	0,324	11,06	10,96	24	0	79,7	54,6	-
13.03.2024	0,307	11,01	10,94	24	0	77,9	54,1	-
14.03.2024	0,302	11,01	10,94	24	0	77	53,4	-
15.03.2024	0,303	11,4	11,34	24	0	76,9	54	-
16.03.2024	0,3	11,54	11,5	24	0	76,6	54,3	-
17.03.2024	0,319	11,33	11,29	24	0	79,5	55,3	-
18.03.2024	0,342	11,15	11,11	24	0	82	55,6	-
19.03.2024	0,337	10,89	10,85	24	0	81,4	54,8	-
20.03.2024	0,326	11,01	10,97	24	0	80,2	54,8	-
21.03.2024	0,298	10	9,98	24	0	77,4	51,7	-
22.03.2024	0,286	9,55	9,53	24	0	77,1	51,4	-
23.03.2024	0,282	9,62	9,6	24	0	77	51,8	-
Итого:	9,17	320,76	318,23	695,99	0	0	0	0
Гкал	7,886							

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 695,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2024	629,977	25050,05	24747,76	119346,18
23.03.2024	639,147	25370,81	25065,99	120042,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 8:08:50