

#121645#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БСК-Сервис, ООО, УК
Зеленая 79, Калининград
4066
5500
SKM-01
33719
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	0,332	9,8	9,67	24	0	81,4	52,3	-
25.02.2025	0,319	9,49	9,37	24	0	79,4	50,6	-
26.02.2025	0,315	9,63	9,51	24	0	78,8	50,7	-
27.02.2025	0,311	9,89	9,77	24	0	77,7	50,6	-
28.02.2025	0,317	9,73	9,63	24	0	77,8	49,9	-
01.03.2025	0,333	9,66	9,55	24	0	80,5	50,9	-
02.03.2025	0,328	9,74	9,63	24	0	80	51,1	-
03.03.2025	0,312	9,75	9,65	24	0	78,3	50,8	-
04.03.2025	0,299	9,73	9,64	24	0	77,2	50,7	-
05.03.2025	0,295	9,8	9,7	24	0	77,1	51,3	-
06.03.2025	0,29	9,92	9,83	24	0	77	51,8	-
07.03.2025	0,286	9,87	9,77	24	0	76,9	52,1	-
08.03.2025	0,289	9,87	9,77	24	0	76,9	51,8	-
09.03.2025	0,29	9,87	9,76	24	0	77,1	51,9	-
10.03.2025	0,288	10,31	10,2	24	0	77,2	53,2	-
11.03.2025	0,292	10,19	10,07	24	0	77,5	52,8	-
12.03.2025	0,296	10,26	10,14	24	0	77,9	53,2	-
13.03.2025	0,308	10,44	10,32	24	0	80,4	55,1	-
14.03.2025	0,32	10,12	9,99	24	0	81,9	54,7	-
15.03.2025	0,342	10,07	9,94	24	0	83,2	54,1	-
16.03.2025	0,343	10,04	9,92	24	0	82,8	53,5	-
17.03.2025	0,345	10,01	9,87	24	0	83,6	54	-
18.03.2025	0,331	10,18	10,04	24	0	81,6	53,8	-
19.03.2025	0,321	10,2	10,07	24	0	79,9	52,8	-
20.03.2025	0,312	10,1	9,96	24	0	78,2	51,6	-
21.03.2025	0,31	10,12	9,98	24	0	77,4	51	-
22.03.2025	0,313	10,14	10,01	24	0	77,8	51,4	-
23.03.2025	0,306	10,19	10,06	24	0	77,3	51,5	-
Итого:	8,743	279,12	275,82	672	0	0	0	0
Гкал	7,519							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2025	690,797	26939,65	26613,18	128128,48
23.03.2025	699,54	27218,77	26889	128800,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:20:03