

# #23299#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Зеленая 79, Калининград  
Номер абонента 4066  
Порядковый номер 5500  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33719  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
02.10.2021	0,173	7,38	7,31	24	0	67,5	47,4	-
03.10.2021	0,161	7,31	7,23	24	0	66,9	47,9	-
04.10.2021	0,106	4,63	4,6	24	128	52,4	40,1	-
05.10.2021	0,154	8,06	8,02	24	0	66,8	50,4	-
06.10.2021	0,15	7,94	7,9	24	0	66,8	50,6	-
07.10.2021	0,156	7,84	7,79	24	0	67	49,9	-
08.10.2021	0,157	7,65	7,61	24	0	66,8	49,2	-
09.10.2021	0,156	7,65	7,58	24	0	68	50,5	-
10.10.2021	0,149	7,51	7,45	24	0	67,6	50,5	-
11.10.2021	0,157	7,45	7,38	24	0	67,1	49	-
12.10.2021	0,163	7,38	7,32	24	0	67,1	48,1	-
13.10.2021	0,114	5,01	4,98	24	0	55,9	42,3	-
14.10.2021	0,162	7,53	7,53	24	0	67,6	49,1	-
15.10.2021	0,155	7,66	7,66	24	0	67,4	49,9	-
16.10.2021	0,153	7,55	7,55	24	0	67,9	50,5	-
17.10.2021	0,15	7,45	7,44	24	0	67,7	50,4	-
18.10.2021	0,159	7,52	7,51	24	0	67,5	49,4	-
19.10.2021	0,165	7,54	7,55	24	0	67,8	49	-
20.10.2021	0,155	7,74	7,72	24	0	68,2	50,9	-
21.10.2021	0,15	7,74	7,71	24	0	67,6	51	-
22.10.2021	0,168	7,64	7,58	24	0	67,5	48,6	-
23.10.2021	0,191	7,52	7,45	24	0	67,4	45,5	-
Итого:	3,404	161,7	160,87	528	0	0	0	0
Гкал	2,927							

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
01.10.2021	485,262	20158,86	19883,13	100030,35
23.10.2021	488,666	20320,56	20044	100558,35

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 19:35:58