

#35738#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 79, Калининград
Номер абонента 4066
Порядковый номер 5500
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33719
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
11.10.2023	0,103	3,51	3,49	24	0	42,4	29,4	-
12.10.2023	0,282	10,21	10,14	24	0	75,8	51,9	-
13.10.2023	0,308	10,52	10,48	24	0	76,1	50,8	-
14.10.2023	0,324	10,97	10,92	24	0	76,3	50,9	-
15.10.2023	0,322	10,88	10,82	24	0	76,2	50,8	-
16.10.2023	0,299	10,35	10,31	24	0	76,2	51,4	-
17.10.2023	0,285	9,64	9,61	24	0	76	50,5	-
18.10.2023	0,285	9,41	9,39	24	0	76	49,9	-
19.10.2023	0,28	8,96	8,94	24	0	76,2	49,3	-
20.10.2023	0,296	9,06	9,04	24	0	78,8	50,7	-
21.10.2023	0,294	9,09	9,07	24	0	77,9	50,2	-
22.10.2023	0,287	9,52	9,49	24	0	76,2	50,2	-
23.10.2023	0,286	9,83	9,8	24	0	76,1	51,2	-
Итого:	3,651	121,95	121,5	312	0	0	0	0
Гкал	3,14							

Общее время работы системы, ч 312

Период нормальной работы системы, ч 312

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
10.10.2023	585,848	23738,51	23448,18	116082,18
23.10.2023	589,499	23860,46	23569,68	116394,18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2023 15:14:40