

# #64426#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Зеленая 79, Калининград  
Номер абонента 4066  
Порядковый номер 5500  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33719  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.11.2023 | 0,323     | 9,18   | 9,11   | 24       | 0      | 81,2   | 51     | 3,5         |
| 25.11.2023 | 0,345     | 9,09   | 9,01   | 24       | 0      | 84,9   | 52,2   | -0,2        |
| 26.11.2023 | 0,356     | 9,01   | 8,95   | 24       | 0      | 87,1   | 53,2   | -2,4        |
| 27.11.2023 | 0,376     | 9,01   | 8,92   | 24       | 0      | 89,1   | 53,2   | -7,5        |
| 28.11.2023 | 0,372     | 8,75   | 8,68   | 24       | 0      | 89,8   | 53,3   | -7,3        |
| 29.11.2023 | 0,366     | 8,56   | 8,47   | 24       | 0      | 90     | 53,2   | -6,5        |
| 30.11.2023 | 0,366     | 8,75   | 8,67   | 24       | 0      | 89,3   | 53,4   | -5,4        |
| 01.12.2023 | 0,353     | 8,79   | 8,72   | 24       | 0      | 87,1   | 52,6   | -           |
| 02.12.2023 | 0,351     | 8,82   | 8,73   | 24       | 0      | 85,9   | 51,7   | -           |
| 03.12.2023 | 0,344     | 8,76   | 8,69   | 24       | 0      | 85,4   | 51,7   | -           |
| 04.12.2023 | 0,33      | 8,72   | 8,65   | 24       | 0      | 85,2   | 52,8   | -           |
| 05.12.2023 | 0,341     | 8,86   | 8,78   | 24       | 0      | 88     | 55     | -           |
| 06.12.2023 | 0,357     | 8,69   | 8,6    | 24       | 0      | 90,6   | 55,3   | -           |
| 07.12.2023 | 0,355     | 8,85   | 8,77   | 24       | 0      | 89     | 54,5   | -           |
| 08.12.2023 | 0,356     | 8,67   | 8,59   | 24       | 0      | 90,1   | 54,8   | -           |
| 09.12.2023 | 0,353     | 8,65   | 8,56   | 24       | 0      | 90     | 55     | -           |
| 10.12.2023 | 0,338     | 8,76   | 8,68   | 24       | 0      | 87,1   | 53,9   | -           |
| 11.12.2023 | 0,326     | 8,69   | 8,61   | 24       | 0      | 84,4   | 52,1   | -           |
| 12.12.2023 | 0,315     | 8,67   | 8,59   | 24       | 0      | 82,4   | 51,3   | -           |
| 13.12.2023 | 0,313     | 8,66   | 8,58   | 24       | 0      | 83,2   | 52,2   | -           |
| 14.12.2023 | 0,329     | 8,66   | 8,58   | 24       | 0      | 86     | 53,4   | -           |
| 15.12.2023 | 0,325     | 8,62   | 8,53   | 24       | 0      | 83,6   | 51,3   | -           |
| 16.12.2023 | 0,295     | 8,49   | 8,42   | 24       | 0      | 78,4   | 48,5   | -           |
| 17.12.2023 | 0,286     | 8,58   | 8,49   | 24       | 0      | 76,7   | 48,1   | -           |
| 18.12.2023 | 0,277     | 8,61   | 8,54   | 24       | 0      | 76,6   | 48,9   | -           |
| 19.12.2023 | 0,284     | 8,74   | 8,66   | 24       | 0      | 76,6   | 48,7   | -           |
| 20.12.2023 | 0,289     | 8,6    | 8,52   | 24       | 0      | 77,4   | 48,5   | -           |
| 21.12.2023 | 0,297     | 8,62   | 8,54   | 24       | 0      | 79,6   | 50     | -           |
| 22.12.2023 | 0,312     | 8,57   | 8,48   | 24       | 0      | 81,8   | 50,5   | -           |
| 23.12.2023 | 0,328     | 8,56   | 8,49   | 24       | 0      | 84     | 51,2   | -           |
| Итого:     | 9,958     | 261,99 | 259,61 | 720      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 8,564     |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч  |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 23.11.2023 | 598,609   | 24149,55 | 23856,83 | 117138,18 |
| 23.12.2023 | 608,567   | 24411,54 | 24116,44 | 117858,18 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 27.12.2023 7:22:36        |