

#7582#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель Зоопарк, МАУК
Адрес потребителя пр. Мира 26, г.Калининград (Зимний сад)
Номер абонента 3702
Порядковый номер 8887
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20107717
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2023	22,387	0,011	199,295	0	0,092	194,693	0	0,091	24	0	71,7	44,2	0,3	0,73	2,8
22.02.2023	18,475	0,015	169,21	0	0,051	165,013	0	0,05	24	0	74,7	47,8	0,29	0,75	-
23.02.2023	16,694	0,009	146,795	0	0,059	143,009	0	0,058	24	0	76,3	48,4	0,3	0,73	-
24.02.2023	24,089	0,011	207,215	0	0,076	202,202	0	0,075	24	0	73,6	45,1	0,3	0,71	-
25.02.2023	17,958	0,013	162,16	0	0,051	158,178	0	0,051	24	0	74,2	47	0,29	0,73	-
26.02.2023	16,618	0,009	143,675	0	0,046	139,981	0	0,046	24	0	76,1	47,7	0,29	0,71	-
27.02.2023	15,968	0,008	133,735	0	0,098	130,205	0	0,097	24	0	77,4	48	0,3	0,71	-
28.02.2023	25,832	0,017	208,33	0	0,136	202,782	0	0,135	24	0	77,7	47,2	0,29	0,76	-
01.03.2023	17,346	0,023	147,96	0	0,142	144,426	0	0,141	24	0	73,2	44,4	0,3	0,75	-
02.03.2023	15,522	0,023	141,39	0	0,145	137,934	0	0,144	24	0	74,1	47,1	0,3	0,73	-
03.03.2023	22,146	0,025	189,765	0	0,213	185,247	0	0,211	24	0	73	44,4	0,3	0,7	-
04.03.2023	20,742	0,035	173,945	0	0,153	169,696	0	0,152	24	0	74	44,8	0,3	0,69	-
05.03.2023	16,18	0,025	141,695	0	0,135	138,065	0	0,134	24	0	76	48	0,3	0,71	-
06.03.2023	16,212	0,024	139,81	0	0,148	136,175	0	0,146	24	0	76,7	48,2	0,3	0,72	-
07.03.2023	17,004	0,026	150,43	0	0,13	146,448	0	0,129	24	0	77,4	49,7	0,3	0,63	-
08.03.2023	16,747	0,024	149,635	0	0,092	145,82	0	0,091	24	0	75,8	48,4	0,29	0,59	-
09.03.2023	17,35	0,016	159,27	0	0,124	154,957	0	0,123	24	0	78,4	51,7	0,3	0,58	-
10.03.2023	27,087	0,022	209,4	0	0,135	203,632	0	0,134	24	0	79,2	47,4	0,29	0,59	-
11.03.2023	19,474	0,024	165,375	0	0,113	160,991	0	0,112	24	0	77,4	48,5	0,29	0,67	-
12.03.2023	15,46	0,02	133,855	0	0,189	130,445	0	0,187	24	0	75,8	47,5	0,29	0,67	-
13.03.2023	15,61	0,032	142,245	0	0,217	138,73	0	0,215	24	0	74,5	47,6	0,3	0,66	-
14.03.2023	17,925	0,038	156,36	0	0,291	152,843	0	0,289	24	0	70,7	42,7	0,32	0,66	-
15.03.2023	20,819	0,045	193,995	0	0,332	189,631	0	0,329	24	0	70,7	44,4	0,29	0,65	-
16.03.2023	15,182	0,055	141,28	0	0,366	137,949	0	0,362	24	0	72,6	46,3	0,3	0,66	-
17.03.2023	22,728	0,062	208,265	0	0,37	203,347	0	0,366	24	0	72,5	45,9	0,3	0,57	-
18.03.2023	19,498	0,063	173,215	0	0,369	169,357	0	0,366	24	0	70,3	42,8	0,31	0,5	-
19.03.2023	9,863	0,058	88,4	0	0,46	86,453	0	0,456	24	0	69,9	42,8	0,31	0,5	-
20.03.2023	10,265	0,076	91,18	0	0,555	89,195	0	0,55	24	0	69,4	42,1	0,31	0,53	-
Итого:	511,181	0	4467,885	0	5,288	4357,404	0	5,24	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	122,093														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2023	11421,637	113503,005	0	1428,707	110842,152	0	1414,495	23349	16
20.03.2023	11932,821	117970,89	0	1433,995	115199,557	0	1419,733	24021	16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2023 16:34:18