

#83938#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Зоопарк, МАУК
Адрес потребителя пр. Мира 26, г.Калининград (Зимний сад)
Номер абонента 3702
Порядковый номер 8887
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20107717
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	17,42	2,639	148,47	0	15,84	145,132	0	15,682	24	0	70,7	46,5	0,27	0,2	3,6
22.04.2024	18,398	2,712	161,585	0	15,754	157,899	0	15,588	24	0	71,2	47,6	0,26	0,2	3,7
23.04.2024	24,793	2,77	204,445	0	15,75	199,663	0	15,591	24	0	72,2	45,8	0,27	0,2	3,1
24.04.2024	16,467	2,698	129,93	0	15,47	126,98	0	15,329	24	0	71,1	45	0,28	0,2	2,9
25.04.2024	13,851	2,52	107,855	0	15,457	105,478	0	15,312	24	0	69,9	44,2	0,29	0,2	4,9
26.04.2024	18,168	2,551	150,37	0	15,541	147,14	0	15,406	24	0	68,9	43,5	0,29	0,2	6,4
27.04.2024	12,066	2,46	98,595	0	6,797	96,498	0	6,744	24	0	68,5	41,2	0,3	0,19	7,8
28.04.2024	5,279	1,019	53,24	0	0,002	52,103	0	0,002	24	0	68,6	44,5	0,31	0,18	12,1
29.04.2024	5,362	0	45,35	0	0,002	44,347	0	0,002	24	0	69,9	41,1	0,32	0,19	14,6
30.04.2024	11,105	0	90,54	0	0,014	88,424	0	0,014	24	0	72,3	42,3	0,32	0,19	16,9
01.05.2024	5,439	0,002	43,81	0	0	42,784	0	0	24	0	72,2	41,9	0,3	0,17	16,1
02.05.2024	3,646	0	39,67	0	0	38,899	0	0	24	0	65,1	42,7	0,18	0,11	-
03.05.2024	8,014	0	78,165	0	0	76,479	0	0	24	0	68,9	43,9	0,16	0,09	-
04.05.2024	4,217	0	50,415	0	0	49,469	0	0	24	0	64	43,6	0,16	0,09	-
05.05.2024	1,7	0	26,82	0	0	26,334	0	0	24	0	62,7	47,3	0,16	0,09	-
06.05.2024	1,7	0	27,625	0	0	27,133	0	0	24	0	62,2	47,2	0,3	0,25	-
07.05.2024	7,81	0	81,54	0	0	79,859	0	0	24	0	67,4	44,1	0,38	0,36	-
08.05.2024	3,158	0	38,055	0	0	37,332	0	0	24	0	64,5	44,3	0,38	0,35	-
09.05.2024	1,702	0	27,7	0	0	27,205	0	0	24	0	62,3	47,3	0,38	0,35	-
10.05.2024	7,241	0	77,76	0	0	76,17	0	0	24	0	67,2	44,5	0,38	0,35	-
11.05.2024	3,506	0	42,705	0	0	41,891	0	0	24	0	64,6	44,6	0,38	0,35	-
12.05.2024	1,788	0	28,715	0	0	28,205	0	0	24	0	62,1	47	0,38	0,35	-
13.05.2024	1,787	0	28,425	0	0	27,918	0	0	24	0	62,3	47,1	0,38	0,35	-
14.05.2024	5,212	0	56,99	0	0	55,862	0	0	24	0	66,1	43,9	0,34	0,31	-
15.05.2024	5,943	0	61,5	0	0	60,27	0	0	24	0	66,4	42,8	0,38	0,36	-
16.05.2024	1,728	0	27,785	0	0	27,288	0	0	24	0	62,3	47,2	0,38	0,35	-
17.05.2024	8,505	0	87,46	0	0	85,639	0	0	24	0	67,8	44,1	0,38	0,35	-
18.05.2024	3,551	0	40,325	0	0	39,539	0	0	24	0	65,4	44	0,38	0,35	-
19.05.2024	1,65	0	27,435	0	0	26,949	0	0	24	0	62,1	47,5	0,38	0,35	-
20.05.2024	4,074	0	49,18	0	0	48,226	0	0	24	0	65,2	45	0,38	0,35	-
Итого:	225,28	0	2132,46	0	100,627	2087,115	0	99,67	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,807														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	598,37	5181,79	0	331,191	5067,944	0	328,199	969	336
20.05.2024	823,648	7314,25	0	431,818	7155,06	0	427,869	1689	336

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2024 7:40:35