

#133798#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Зоопарк, МАУК

пр. Мира 26, г.Калининград (Зимний сад)

3702

8887

ТВ7 (АССII)

20107717

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	2,756	0	36,945	0	0	36,278	0	0	24	0	62,7	44,5	0,37	0,33	-
22.05.2025	1,84	0	30,965	0	0	30,433	0	0	24	0	61,1	46,7	0,4	0,34	-
23.05.2025	7,548	0	82,2	0	0	80,556	0	0	24	0	66,4	44,1	0,4	0,34	-
24.05.2025	5,369	0	60,91	0	0	59,714	0	0	24	0	65,5	44	0,4	0,34	-
25.05.2025	1,86	0	31,2	0	0	30,662	0	0	24	0	61,2	46,7	0,4	0,34	-
26.05.2025	1,786	0	30,9	0	0	30,372	0	0	24	0	60,9	46,9	0,41	0,33	-
27.05.2025	8,15	0	90,79	0	0	88,981	0	0	24	0	66,1	44,3	0,41	0,33	-
28.05.2025	1,714	0	22,205	0	0	21,842	0	0	24	0	59,3	40,6	0,15	0,12	-
29.05.2025	0,079	0	2,29	0	0	2,278	0	0	24	0	33,9	25,5	0,06	0,08	-
30.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,3	22	0,21	0,22	-
31.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	22,4	0,21	0,22	-
01.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	21,9	0,21	0,22	-
02.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,6	0,21	0,22	-
03.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	21,2	0,2	0,22	-
04.06.2025	0	0	0,275	0	0	0,275	0	0	24	0	19,1	20,3	0,07	0,08	-
05.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,7	19,6	0	0,01	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	20,2	0	0,02	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,5	0	0,02	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,7	0	0,02	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	20,4	0	0,01	-
10.06.2025	0,532	0	22,3	0	0,012	22,156	0	0,012	24	0	34,6	29	0,16	0,17	-
11.06.2025	3,052	0,001	44,585	0	0	43,836	0	0	24	0	60,3	43,6	0,36	0,37	-
12.06.2025	5,415	0	140,62	0	0	137,847	0	0	24	0	65,8	56,4	0,36	0,36	-
13.06.2025	4,459	0	170,545	0	0	166,984	0	0	24	0	67,8	61,4	0,36	0,35	-
14.06.2025	4,972	0	270,935	0	0	265,071	0	0	24	0	69,3	64,8	0,37	0,34	-
15.06.2025	2,911	0	178,37	0	0,01	174,54	0	0,01	24	0	69	65	0,37	0,34	-
16.06.2025	1,064	0,002	63,44	0	0,003	62,166	0	0,003	24	0	66,5	62,4	0,38	0,35	-
17.06.2025	9,96	0,001	104,575	0	0	102,419	0	0	24	0	67,4	44,2	0,38	0,35	-
18.06.2025	3,255	0	41,9	0	0	41,119	0	0	24	0	63,9	45	0,37	0,35	-
19.06.2025	4,311	0	54,18	0	0	53,136	0	0	24	0	65	45,6	0,38	0,35	-
20.06.2025	4,063	0	52,585	0	0	51,596	0	0	24	0	64,1	45,3	0,38	0,35	-
Итого:	75,096	0	1532,715	0	0,025	1502,261	0	0,025	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,936														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	4656,332	45076,255	0	438,218	44057,49	0	434,203	10447	338
20.06.2025	4731,429	46608,97	0	438,243	45559,75	0	434,228	11191	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 10:36:34