

#145118#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель Зоопарк, МАУК
Адрес потребителя пр. Мира 26, г.Калининград (Зимний сад)
Номер абонента 3702
Порядковый номер 8887
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20107717
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	1,903	0	30,91	0	0	30,358	0	0	24	0	62,3	47,3	0,37	0,35	-
22.07.2025	3,376	0	46,225	0	0	45,355	0	0	24	0	64	46,2	0,37	0,35	-
23.07.2025	3,005	0	42,135	0	0	41,358	0	0	24	0	63,4	46,1	0,37	0,35	-
24.07.2025	1,932	0	30,975	0	0	30,425	0	0	24	0	62,2	47,1	0,37	0,34	-
25.07.2025	4,878	0	59,63	0	0	58,464	0	0	24	0	65,4	45,5	0,37	0,35	-
26.07.2025	5,173	0	60,295	0	0	59,098	0	0	24	0	65,9	45	0,37	0,35	-
27.07.2025	1,622	0	28,7	0	0	28,201	0	0	24	0	61,5	47,7	0,37	0,35	-
28.07.2025	2,012	0	32,445	0	0	31,868	0	0	24	0	62,2	47,2	0,37	0,35	-
29.07.2025	4,557	0	63,71	0	0	62,563	0	0	24	0	62,7	45,3	0,37	0,35	-
30.07.2025	2,298	0	36,36	0	0	35,716	0	0	24	0	62	46,6	0,4	0,35	-
31.07.2025	1,775	0	29,07	0	0	28,549	0	0	24	0	62,4	47,6	0,41	0,34	-
01.08.2025	4,663	0	56,185	0	0	55,085	0	0	24	0	65,6	45,4	0,41	0,34	-
02.08.2025	2,573	0	35,135	0	0	34,483	0	0	24	0	63,8	46	0,41	0,35	-
03.08.2025	2,095	0	32,685	0	0	32,098	0	0	24	0	62,6	47,1	0,41	0,34	-
04.08.2025	1,699	0	29,135	0	0	28,624	0	0	24	0	61,8	47,7	0,41	0,34	-
05.08.2025	4,245	0	51,685	0	0	50,672	0	0	24	0	65,7	45,7	0,4	0,35	-
06.08.2025	1,7	0	28,56	0	0	28,057	0	0	24	0	61,9	47,5	0,41	0,35	-
07.08.2025	4,494	0	53,17	0	0	52,118	0	0	24	0	65,9	45,3	0,41	0,35	-
08.08.2025	5,131	0	59,55	0	0	58,359	0	0	24	0	66,1	45,1	0,41	0,34	-
09.08.2025	2,797	0	37,155	0	0	36,453	0	0	24	0	64,4	46,1	0,41	0,34	-
10.08.2025	1,522	0	26,935	0	0	26,464	0	0	24	0	61,6	47,9	0,41	0,34	-
11.08.2025	2,239	0	33,12	0	0	32,512	0	0	24	0	63,3	46,9	0,41	0,34	-
12.08.2025	4,815	0	59,14	0	0	57,994	0	0	24	0	65,1	45,3	0,38	0,34	-
13.08.2025	3,07	0	40,465	0	0	39,702	0	0	24	0	64,3	45,8	0,37	0,35	-
14.08.2025	1,394	0	26,9	0	0	26,448	0	0	24	0	60,2	47,6	0,34	0,33	-
15.08.2025	5,047	0	59,855	0	0	58,678	0	0	24	0	65,7	45,2	0,37	0,35	-
16.08.2025	4,358	0	51,905	0	0	50,887	0	0	24	0	65,6	45,2	0,37	0,35	-
17.08.2025	2,589	0	37,04	0	0	36,353	0	0	24	0	63,6	46,6	0,37	0,35	-
18.08.2025	1,609	0	28,08	0	0	27,591	0	0	24	0	61,5	47,6	0,37	0,34	-
19.08.2025	5,259	0	61,94	0	0	60,709	0	0	24	0	66	45,3	0,37	0,35	-
20.08.2025	2,932	0	39,155	0	0	38,422	0	0	24	0	64	45,7	0,36	0,35	-
Итого:	96,762	0	1308,25	0	0	1283,664	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,111														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	4824,235	47883,255	0	438,243	46810,283	0	434,228	11911	338
20.08.2025	4921	49191,505	0	438,243	48093,948	0	434,228	12655	338

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2025 7:32:15