

#148554#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Зоопарк, МАУК

пр. Мира 26, г.Калининград (Зимний сад)

3702

8887

ТВ7 (ASCII)

20107717

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	3,568	0	45,64	0	0	44,766	0	0	24	0	64,7	45,7	0,36	0,34	-
22.08.2025	5,919	0	68,03	0	0	66,676	0	0	24	0	66,1	44,9	0,36	0,35	-
23.08.2025	2,444	0	34,865	0	0	34,231	0	0	24	0	63	45,9	0,36	0,34	-
24.08.2025	1,678	0	29,28	0	0	28,772	0	0	24	0	61,4	47,5	0,36	0,34	-
25.08.2025	5,152	0	69,02	0	0	67,746	0	0	24	0	63,3	45,2	0,35	0,34	-
26.08.2025	1,707	0	81,995	0	0	81,283	0	0	24	0	42,1	37,1	0,35	0,34	-
27.08.2025	4,499	0	68,08	0	0	66,908	0	0	24	0	60,6	44,6	0,38	0,35	-
28.08.2025	3,299	0	41,92	0	0	41,129	0	0	24	0	64,2	45,1	0,39	0,35	-
29.08.2025	3,408	0	44,425	0	0	43,569	0	0	24	0	65	46,3	0,39	0,35	-
30.08.2025	3,83	0	50,83	0	0	49,852	0	0	24	0	64,9	46,6	0,39	0,35	-
31.08.2025	2,245	0	35,19	0	0	34,548	0	0	24	0	62,9	47,4	0,39	0,35	-
01.09.2025	2,769	0	39,525	0	0	38,779	0	0	24	0	64,2	47,2	0,39	0,35	-
02.09.2025	3,429	0	46,59	0	0	45,703	0	0	24	0	64,5	46,6	0,39	0,35	-
03.09.2025	3,952	0	49,4	0	0	48,451	0	0	24	0	65	45,5	0,39	0,35	-
04.09.2025	1,567	0	28,6	0	0	28,105	0	0	24	0	61,4	48,1	0,39	0,35	-
05.09.2025	4,652	0	58,41	0	0	57,263	0	0	24	0	65,6	46,2	0,4	0,35	-
06.09.2025	2,847	0	38,84	0	0	38,116	0	0	24	0	63,8	46	0,4	0,35	-
07.09.2025	1,881	0	32,565	0	0	31,99	0	0	24	0	61,9	47,9	0,4	0,35	-
08.09.2025	3,288	0	46,015	0	0	45,144	0	0	24	0	64,3	47	0,41	0,35	-
09.09.2025	6,166	0	74,085	0	0	72,604	0	0	24	0	66,3	46	0,4	0,35	-
10.09.2025	2,082	0	130,85	0	0,025	128,032	0	0,025	24	0	68,9	65,1	0,4	0,35	-
11.09.2025	0,013	0,006	0,335	0	0	0,332	0	0	24	0	45,8	36,7	0,41	0,36	-
12.09.2025	4,595	0	55,175	0	0	54,126	0	0	24	0	64,3	44	0,4	0,36	-
13.09.2025	4,608	0	53,615	0	0	52,559	0	0	24	0	65,7	44,8	0,4	0,35	-
14.09.2025	2,151	0	33,795	0	0	33,189	0	0	24	0	62,6	47,1	0,4	0,35	-
15.09.2025	6,572	0	72,135	0	0	70,665	0	0	24	0	67	44,8	0,4	0,36	-
16.09.2025	1,532	0	27,36	0	0	26,887	0	0	24	0	61,5	47,9	0,4	0,37	-
17.09.2025	3,729	0	46,435	0	0	45,525	0	0	24	0	65,5	46	0,39	0,37	-
18.09.2025	5,348	0	59,585	0	0	58,371	0	0	24	0	67	45,1	0,4	0,36	-
19.09.2025	5,302	0	60,44	0	0	59,227	0	0	24	0	66,4	45	0,41	0,36	-
20.09.2025	4,53	0	52,025	0	0	50,987	0	0	24	0	66,3	45,1	0,41	0,36	-
Итого:	108,762	0	1575,055	0	0,025	1545,535	0	0,025	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,977														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	4921	49191,505	0	438,243	48093,948	0	434,228	12655	338
20.09.2025	5029,763	50766,56	0	438,268	49639,483	0	434,253	13399	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:36:06