#25764#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Машиностроительная 176-186, г. Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	4625
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1552638
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,932	390,75	389,172	383,578	382,453	24	24	0	0	63,7	61,4	9	5,1	-
25.09.2022	0,937	389,109	387,781	381,969	381,078	24	24	0	0	63,7	61,4	9	5,1	-
26.09.2022	0,914	372,844	372	366,219	365,797	24	24	0	0	62,6	60,2	9	5,1	-
27.09.2022	0,856	335,047	333,797	329,172	328,328	21,26	21,26	0	0	62,2	59,7	9	5,1	-
28.09.2022	0,922	372,375	372,828	366	366,828	24	24	0	0	61,5	59	9	5,1	-
29.09.2022	0,969	375,516	374,875	368,828	368,625	24	24	0	0	62,8	60,2	9	5,1	-
30.09.2022	0,956	381,859	380,375	374,828	373,812	24	24	0	0	63,8	61,3	9	5,1	-
01.10.2022	1,006	369,453	367,859	362,297	361,203	24	24	0	0	65,5	62,8	9	5,1	-
02.10.2022	1,023	407,422	405,938	399,719	398,719	24	24	0	0	64,8	62,3	9	5,1	-
03.10.2022	0,981	412,625	410,547	404,938	403,328	24	24	0	0	64,3	61,9	9	5,1	-
04.10.2022	2,052	438,391	435,516	430,078	428,266	24	24	0	0	64,8	60,1	9	5,1	-
Итого:	11,548	4245,391	4230,688	4167,626	4158,437	261,26	261,26	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,548													

Общее время работы системы, ч	264
Период нормальной работы системы, ч	261,26

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1862,857	173205,031	172127,656	169694,781	169592,906	16560,03	0,01
04.10.2022	1874,403	177450,422	176358,344	173862,406	173751,344	16821,29	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:36:17