

#126382#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель	Приход храма в честь Иконы Божией Матери «Одигитрия» г. Калининград КЕ РПЦ (МП), МРОП
Адрес потребителя	Иванникова 18, Калининград
Номер абонента	3462
Порядковый номер	8380
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АССII)
Заводской номер	18061937
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,09	0	25,59	0	0	25,045	0	0	24	0	68,8	48,9	0,55	0,36	-
22.03.2025	2,109	0	28,107	0	0	27,504	0	0	24	0	69,1	50,9	0,55	0,36	-
23.03.2025	2,018	0	24,67	0	0	24,147	0	0	24	0	68,6	48,7	0,55	0,36	-
24.03.2025	2,097	0	26,212	0	0	25,651	0	0	24	0	69	49,5	0,55	0,36	-
25.03.2025	1,965	0	25,279	0	0	24,741	0	0	24	0	68,9	49,9	0,55	0,36	-
26.03.2025	1,938	0	22,744	0	0	22,265	0	0	24	0	68,4	47,6	0,55	0,36	-
27.03.2025	2,04	0	25,32	0	0	24,782	0	0	24	0	68,7	49,1	0,55	0,36	-
28.03.2025	1,655	0	18,14	0	0	17,763	0	0	24	0	67,8	45,6	0,56	0,36	-
29.03.2025	1,507	0	16,023	0	0	15,695	0	0	24	0	67,3	44,4	0,56	0,36	-
30.03.2025	1,728	0	18,874	0	0	18,483	0	0	24	0	67,8	45,5	0,55	0,36	-
31.03.2025	1,923	0	22,806	0	0	22,326	0	0	24	0	68,4	47,9	0,55	0,36	-
01.04.2025	2,174	0	28,011	0	0	27,405	0	0	24	0	69,4	50,5	0,54	0,36	-
02.04.2025	1,87	0	22,415	0	0	21,94	0	0	24	0	68,5	48,2	0,54	0,36	-
03.04.2025	1,504	0	16,18	0	0	15,849	0	0	24	0	67,3	44,7	0,54	0,35	-
04.04.2025	1,764	0	19,786	0	0	19,369	0	0	24	0	68,5	46,8	0,54	0,36	-
05.04.2025	2,466	0	36,24	0	0	35,425	0	0	24	0	70,8	54,3	0,53	0,36	-
06.04.2025	2,675	0	39,43	0	0	38,487	0	0	24	0	73,3	56,7	0,53	0,36	-
07.04.2025	2,404	0	32,41	0	0	31,664	0	0	24	0	71,7	53,6	0,53	0,36	-
08.04.2025	2,373	0	32,685	0	0	31,962	0	0	24	0	70,2	52,6	0,53	0,36	-
09.04.2025	2,344	0	32,925	0	0	32,202	0	0	24	0	70	52,6	0,53	0,36	-
10.04.2025	2,578	0	39,298	0	0	38,415	0	0	24	0	70,9	54,9	0,53	0,36	-
11.04.2025	2,19	0	28,256	0	0	27,64	0	0	24	0	69,6	50,8	0,53	0,36	-
12.04.2025	1,878	0	22,532	0	0	22,049	0	0	24	0	69,1	48,8	0,54	0,35	-
13.04.2025	1,468	0	15,13	0	0	14,819	0	0	24	0	67,6	43,9	0,55	0,35	-
14.04.2025	0,893	0	8,09	0	0	7,93	0	0	24	0	66	39,1	0,46	0,3	-
Итого:	49,651	0	627,153	0	0	613,558	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,859														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1497,648	18204,637	0	0	17784,992	0	0	23782	3805
14.04.2025	1547,298	18831,789	0	0	18398,551	0	0	24382	3805

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 13:01:00