

#97898#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/09/24г.-21/10/24г.

Абонент:Иванникова 18, Договор N:000000000  
 Адрес: Приход Храма Тип расходомера:  
 Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч  
 М сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч  
 тхв: не исп.

Серийный номер 18061937, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x92C0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.24 23	17.60	17.66	-0.05 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
22.09.24 23	17.23	17.33	-0.09 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
23.09.24 23	17.51	17.48	0.03 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
24.09.24 23	17.54	17.52	0.02 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
25.09.24 23	17.64	17.60	0.03 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
26.09.24 23	17.48	17.47	0.01 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
27.09.24 23	17.64	17.60	0.04 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
28.09.24 23	16.47	16.62	-0.16 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
29.09.24 23	14.73	15.18	-0.45 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
30.09.24 23	13.71	14.19	-0.48 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
01.10.24 23	12.53	13.10	-0.57 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
02.10.24 23	13.42	13.72	-0.29 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
03.10.24 23	13.34	13.58	-0.24 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
04.10.24 23	13.51	13.74	-0.23 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
05.10.24 23	13.30	13.62	-0.32 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
06.10.24 23	12.65	13.03	-0.38 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
07.10.24 23	13.03	13.35	-0.31 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
08.10.24 23	13.64	13.75	-0.11 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
09.10.24 23	14.56	14.58	-0.02 <	0.50 <	0.35 <	---	---	---	0	24	*
10.10.24 23	65.87	37.17	28.71 <	0.53 <	0.34 <	8.874 !	8.700 !	1.047	15	9	*
11.10.24 23	66.48	40.11	26.37	0.56	0.34	16.844	16.506	1.825	24	0	
12.10.24 23	67.33	42.93	24.40	0.55	0.35	20.309	19.893	2.035	24	0	
13.10.24 23	67.32	45.26	22.06	0.55	0.35	24.749	24.242	2.243	24	0	
14.10.24 23	67.79	44.17	23.62	0.54	0.35	20.857	20.425	2.023	24	0	
15.10.24 23	67.99	42.73	25.25	0.54	0.36	18.336	17.954	1.901	24	0	
16.10.24 23	68.58	45.62	22.96	0.54	0.36	23.162	22.671	2.183	24	0	
17.10.24 23	68.58	45.90	22.68	0.55	0.36	23.429	22.933	2.181	24	0	
18.10.24 23	68.19	45.07	23.13	0.55	0.36	21.597	21.145	2.051	24	0	
19.10.24 23	68.03	44.28	23.75	0.55	0.36	20.552	20.124	2.004	24	0	
20.10.24 23	68.31	45.33	22.97	0.55	0.36	21.968	21.505	2.072	24	0	
21.10.24 23	67.63	42.93	24.70	0.55	0.36	18.036	17.665	1.829	24	0	
Итого/Средн	67.80	43.93	23.86	0.52	0.35	238.713	233.763	23.395	279	465	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.09.24 23	12823.562	12528.158	1071.333	19903	3340
21.10.24 23	13062.275	12761.921	1094.727	20182	3805
Итого	238.712	233.763	23.395	279	465

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут.питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

