

#22450#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 4960  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00169904  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	2,729	0	284,82	282,15	0	280,73	279,36	0	0	24	0	0	55,8	46,1	9,73	0,7	0,7	2
25.01.2021	2,844	0	285,05	282,27	0	280,77	279,34	0	0	24	0	0	57	46,9	10,15	0,7	0,7	1,4
26.01.2021	2,819	0	284,68	281,95	0	280,51	279,09	0	0	24	0	0	56,5	46,4	10,06	0,7	0,7	1,5
27.01.2021	2,88	0	284,89	282,12	0	280,62	279,22	0	0	24	0	0	57,2	46,9	10,28	0,7	0,7	1,5
28.01.2021	3,093	0	285,59	282,71	0	281,02	279,64	0	0	24	0	0	59	48	11,04	0,7	0,7	-0,9
29.01.2021	3,235	0	268,49	265,56	0	263,82	262,54	0	0	24	0	0	61,6	49,3	12,28	0,7	0,7	-4,4
30.01.2021	3,175	0	286,27	283,24	0	281,58	280,1	0	0	24	0	0	59,9	48,6	11,3	0,7	0,7	-0,2
31.01.2021	3,232	0	286,62	283,55	0	281,87	280,41	0	0	24	0	0	60,1	48,6	11,49	0,7	0,7	0
01.02.2021	3,379	0	286,49	283,31	0	281,47	280,03	0	0	24	0	0	61,8	49,8	12,02	0,7	0,7	-3,1
02.02.2021	3,446	0	284,9	281,65	0	279,77	278,32	0	0	24	0	0	62,7	50,4	12,34	0,7	0,7	-3,2
03.02.2021	3,051	0	282,68	279,82	0	278,24	276,87	0	0	24	0	0	58,4	47,4	10,99	0,7	0,7	-0,6
04.02.2021	3,387	0	284,46	281,35	0	279,55	278,13	0	0	24	0	0	61,5	49,4	12,12	0,7	0,7	-4,4
05.02.2021	3,428	0	284,23	281,08	0	279,26	277,85	0	0	24	0	0	61,8	49,5	12,3	0,7	0,7	-4,4
06.02.2021	4,138	0	286,54	282,77	0	280,5	278,98	0	0	24	0	0	68,6	53,8	14,77	0,7	0,7	-12,8
07.02.2021	4,653	0	287,66	283,44	0	280,82	279,27	0	0	24	0	0	73,1	56,5	16,57	0,7	0,7	-14,3
08.02.2021	4,812	0	287,99	283,63	0	280,93	279,38	0	0	24	0	0	74,4	57,3	17,13	0,7	0,7	-11,3
09.02.2021	4,555	0	287,42	283,29	0	280,72	279,16	0	0	24	0	0	72,3	56	16,23	0,7	0,7	-9
10.02.2021	4,711	0	288,09	283,83	0	281,15	279,58	0	0	24	0	0	73,7	57	16,76	0,7	0,7	-14
11.02.2021	4,722	0	287,71	283,45	0	280,78	279,22	0	0	24	0	0	73,9	57	16,82	0,7	0,7	-11,1
12.02.2021	4,344	0	286,94	283,01	0	280,55	279,03	0	0	24	0	0	70,5	55	15,5	0,7	0,7	-9,6
13.02.2021	3,435	0	284,31	281,15	0	279,27	277,88	0	0	24	0	0	62,2	49,9	12,32	0,7	0,7	-0,1
14.02.2021	3,034	0	282,74	279,96	0	278,33	277,06	0	0	24	0	0	58,2	47,2	10,92	0,7	0,7	0,6
15.02.2021	3,039	0	282,88	280,12	0	278,47	277,2	0	0	24	0	0	58,2	47,3	10,94	0,7	0,7	-1,7
16.02.2021	3,394	0	284,47	281,42	0	279,53	278,2	0	0	24	0	0	61,7	49,5	12,15	0,7	0,7	-3,5
17.02.2021	3,808	0	285,77	282,33	0	280,2	278,76	0	0	24	0	0	65,7	52,1	13,61	0,7	0,7	-7,1
18.02.2021	4,462	0	287,95	283,95	0	281,31	279,84	0	0	24	0	0	72	56,1	15,87	0,7	0,7	-10,8
19.02.2021	4,102	0	287,06	283,32	0	280,91	279,43	0	0	24	0	0	69	54,4	14,63	0,7	0,7	-5,1
20.02.2021	3,051	0	283,2	280,44	0	278,66	277,41	0	0	24	0	0	59	48	10,97	0,7	0,7	2,8
21.02.2021	2,827	0	282,74	280,21	0	278,47	277,29	0	0	24	0	0	57,1	46,9	10,16	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	2,729	0	282,32	279,87	0	278,14	276,99	0	0	24	0	0	56,5	46,7	9,84	0,7	0,7	-
Итого:	106,514	0	8544,96	8446,95	0	8387,95	8345,58	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,514																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2021	189,687	18380,62	18170,05	0	18103,57	17985,57	0
22.02.2021	296,201	26925,58	26617	0	26491,52	26331,15	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.02.2021 9:56:24