

#113200#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.01.2025 по 03.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00169904	Показания прибора, Гкал 03.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	64,291	49,294	14.997 <i>sw</i>
Количество тепловой энергии, система 2	18,096	14,91	3.186 <i>we</i>

Подпись исполнителя



4960
00

#113198#

Отчёт за период с 31.01.2025 по 03.02.2025.

АТС 01.02.25

49,294

Номер абонента 4113
Порядковый номер 4960
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169904
Номер системы 1
Отчёт сформирован 06.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.02.2025	-	3,009	0	210,06	212,43	0	206,61	210,41	0	0	24	0	0	59,8	44,8	14,98	0,7	0,7
02.02.2025	-	3,956	0	285,17	283,23	0	280,4	280,4	0	0	24	0	0	60,4	46,2	14,13	0,7	0,7
03.02.2025	-	4,09	0	286,19	284,13	0	281,25	281,24	0	0	24	0	0	61,4	46,9	14,55	0,7	0,7
Итого:	-	11,055	0	781,42	779,79	0	768,26	772,05	0	0	72	0	-	60,53	45,97	14,55	0,7	0,7

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
31.01.2025	49,294	4030,46	3905,4	0	3968,65	3867,97	0
03.02.2025	64,291	5097,17	4968,66	0	5017,56	4920,72	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#113199#

Отчёт за период с 31.01.2025 по 03.02.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 4961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169904
Номер системы 2
Отчёт сформирован 06.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.02.2025	-	1,079	0,646	48,14	37,32	47,32	36,84	10,48	24	0	0	61,3	49,4	11,83	0,7	0,7
02.02.2025	-	1,108	0,671	48,35	37,06	47,51	36,58	10,93	24	0	0	61,3	49,4	11,94	0,7	0,7
03.02.2025	-	0,999	0,547	46,87	37,62	46,07	37,14	8,93	24	0	0	61,3	49,1	12,19	0,7	0,7
Итого:	-	3,186	1,864	143,36	112	140,9	110,56	30,34	72	0	-	61,3	49,3	11,99	0,7	0,7

Общее время работы системы

72 час.

Период нормальной работы системы

72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.01.2025	14,91	682,19	536,04	670,52	529,25
03.02.2025	18,096	825,55	648,04	811,42	639,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

4961
20C
ATC 01.02.25
Q = 14,91
V_г = 682,19
V_в = 536,04