

#115692#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00169904	Показания прибора, Гкал 23.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	165,017	49,294	115.723
Количество тепловой энергии, система 2	39,162	14,91	24.252

Подпись исполнителя



#115515#

Отчёт за период с 31.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 4960
Тип теплосчётчика BKT-7
Заводской номер 00169904
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.02.2025	-	3,009	0	210,06	212,43	0	206,61	210,41	0	0	24	0	0	59,8	44,8	14,98	0,7	0,7
02.02.2025	-	3,956	0	285,17	283,23	0	280,4	280,4	0	0	24	0	0	60,4	46,2	14,13	0,7	0,7
03.02.2025	-	4,09	0	286,19	284,13	0	281,25	281,24	0	0	24	0	0	61,4	46,9	14,55	0,7	0,7
04.02.2025	-	3,942	0	285,29	283,47	0	280,65	280,7	0	0	24	0	0	59,7	45,6	14,07	0,7	0,7
05.02.2025	-	4,103	0	285,97	284,04	0	281,13	281,18	0	0	24	0	0	60,9	46,3	14,61	0,7	0,7
06.02.2025	-	3,934	0	284,42	282,83	0	279,96	280,24	0	0	24	0	0	58,5	44,4	14,08	0,7	0,7
07.02.2025	-	4,399	0	286,19	284,28	0	281,07	281,37	0	0	24	0	0	62,5	46,8	15,67	0,7	0,7
08.02.2025	-	4,867	0	287,76	285,44	0	282	282,19	0	0	24	0	0	66,6	49,3	17,28	0,7	0,7
09.02.2025	-	5,017	0	288	285,63	0	282,03	282,31	0	0	24	0	0	67,7	49,9	17,81	0,7	0,7
10.02.2025	-	5,341	0	288,79	286,17	0	282,44	282,71	0	0	24	0	0	70	51,1	18,92	0,7	0,7
11.02.2025	-	5,549	0	289,19	286,47	0	282,62	282,91	0	0	24	0	0	71,4	51,7	19,66	0,7	0,7
12.02.2025	-	5,592	0	289,14	286,43	0	282,61	282,86	0	0	24	0	0	71,3	51,5	19,8	0,7	0,7
13.02.2025	-	5,38	0	288,09	285,62	0	281,9	282,31	0	0	24	0	0	69,1	50	19,11	0,7	0,7
14.02.2025	-	4,876	0	282,95	282,01	0	257,42	259,06	0	0	24	0	0	68,2	49,2	19,02	0,7	0,7
15.02.2025	-	4,342	0	203,69	205,89	0	199,22	203,71	0	0	24	0	0	69,8	47,5	22,36	0,7	0,7
16.02.2025	-	6,074	0	287,55	284,6	0	280,97	281,3	0	0	24	0	0	71,5	49,9	21,64	0,7	0,7
17.02.2025	-	6,065	0	287,69	284,74	0	281,12	281,44	0	0	24	0	0	71,6	50	21,59	0,7	0,7
18.02.2025	-	5,859	0	286,91	284,1	0	280,71	280,95	0	0	24	0	0	69,6	48,7	20,9	0,7	0,7
19.02.2025	-	5,714	0	286,2	283,61	0	280,22	280,61	0	0	24	0	0	68,1	47,7	20,41	0,7	0,7
20.02.2025	-	6,049	0	287,74	284,84	0	281,26	281,57	0	0	24	0	0	71,1	49,6	21,53	0,7	0,7
21.02.2025	-	6,076	0	287,79	284,84	0	281,27	281,53	0	0	24	0	0	71,4	49,7	21,63	0,7	0,7
22.02.2025	-	5,76	0	287,19	284,47	0	281,18	281,45	0	0	24	0	0	68,2	47,7	20,5	0,7	0,7
23.02.2025	-	5,729	0	286,9	284,3	0	280,92	281,29	0	0	24	0	0	68,1	47,7	20,43	0,7	0,7
Итого:	-	115,723	0	6418,87	6373,57	0	6288,96	6303,74	0	0	552	0	-	66,82	48,36	18,46	0,7	0,7

Общее время работы системы 552 час.
Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
31.01.2025	49,294	4030,46	3905,4	0	3968,65	3867,97	0
23.02.2025	165,017	10449,33	10278,97	0	10257,61	10171,71	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#115691#

Отчёт за период с 31.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 4961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169904
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.02.2025	-	1,079	0,646	48,14	37,32	47,32	36,84	10,48	24	0	0	61,3	49,4	11,83	0,7	0,7
02.02.2025	-	1,108	0,671	48,35	37,06	47,51	36,58	10,93	24	0	0	61,3	49,4	11,94	0,7	0,7
03.02.2025	-	0,999	0,547	46,87	37,62	46,07	37,14	8,93	24	0	0	61,3	49,1	12,19	0,7	0,7
04.02.2025	-	1,02	0,597	46,15	36,16	45,37	35,69	9,68	24	0	0	61,3	49,3	12,02	0,7	0,7
05.02.2025	-	1,071	0,627	48,41	37,86	47,59	37,38	10,21	24	0	0	61,4	49,4	11,9	0,7	0,7
06.02.2025	-	0,991	0,543	47,09	37,92	46,3	37,44	8,86	24	0	0	61,3	49,3	11,99	0,7	0,7
07.02.2025	-	1,018	0,562	47,53	37,98	46,71	37,5	9,21	24	0	0	61,3	49,2	12,09	0,7	0,7
08.02.2025	-	1,095	0,638	48,41	37,63	47,55	37,15	10,4	24	0	0	61,3	49	12,28	0,7	0,7
09.02.2025	-	1,105	0,663	48,11	37	47,28	36,52	10,76	24	0	0	61,3	49,1	12,17	0,7	0,7
10.02.2025	-	1,035	0,582	46,98	37,2	46,17	36,72	9,45	24	0	0	61,3	48,8	12,46	0,7	0,7
11.02.2025	-	1,034	0,57	46,69	37,04	45,89	36,56	9,33	24	0	0	61,2	48,6	12,67	0,7	0,7
12.02.2025	-	1,07	0,613	47,09	36,8	46,3	36,32	9,98	24	0	0	61,2	48,6	12,6	0,7	0,7
13.02.2025	-	1,082	0,637	46,6	35,91	45,82	35,45	10,37	24	0	0	61,2	48,6	12,61	0,7	0,7
14.02.2025	-	1,016	0,614	43,82	33,44	43,06	33,03	10,03	24	0	0	61,2	49	12,19	0,7	0,7
15.02.2025	-	1,051	0,602	47,29	37,08	46,48	36,64	9,84	24	0	0	61,2	49	12,26	0,7	0,7
16.02.2025	-	1,229	0,771	52,8	39,87	51,9	39,39	12,51	24	0	0	61,4	49,6	11,73	0,7	0,7
17.02.2025	-	1,038	0,598	46,47	36,35	45,66	35,92	9,74	24	0	0	61,3	49	12,29	0,7	0,7
18.02.2025	-	1,021	0,568	48,09	38,47	47,25	38	9,25	24	0	0	61,3	49,3	11,98	0,7	0,7
19.02.2025	-	0,969	0,489	48,49	40,16	47,65	39,68	7,97	24	0	0	61,3	49,2	12,11	0,7	0,7
20.02.2025	-	1,006	0,543	47,88	38,69	47,06	38,22	8,84	24	0	0	61,3	49,1	12,18	0,7	0,7
21.02.2025	-	1,037	0,567	49,43	39,83	48,55	39,35	9,2	24	0	0	61,3	49,2	12,06	0,7	0,7
22.02.2025	-	1,044	0,577	49,58	39,82	48,71	39,34	9,37	24	0	0	61,3	49,4	11,96	0,7	0,7
23.02.2025	-	1,134	0,685	50,1	38,48	49,24	38,01	11,23	24	0	0	61,2	49,4	11,78	0,7	0,7
Итого:	-	24,252	13,91	1100,37	865,69	1081,44	854,87	226,57	552	0	-	61,28	49,13	12,14	0,7	0,7

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.01.2025	14,91	682,19	536,04	670,52	529,25
23.02.2025	39,162	1782,56	1401,73	1751,96	1384,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения