

#22453#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 4960  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00169904  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 23.02.2021 | 2,738    | 0         | 282,11  | 279,65  | 0       | 277,94  | 276,76  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 56,6   | 46,7   | 9,87  | 0,7     | 0,7     | 4,6         |
| 24.02.2021 | 2,418    | 0         | 282,58  | 280,35  | 0       | 278,78  | 277,73  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 53,6   | 44,9   | 8,68  | 0,7     | 0,7     | 8,2         |
| 25.02.2021 | 2,216    | 0         | 283,1   | 281,03  | 0       | 279,5   | 278,49  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 51,7   | 43,8   | 7,96  | 0,7     | 0,7     | 10,7        |
| 26.02.2021 | 2,244    | 0         | 264,21  | 262,22  | 0       | 260,84  | 259,84  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 52,4   | 43,8   | 8,62  | 0,7     | 0,7     | 4,9         |
| 27.02.2021 | 2,435    | 0         | 283,83  | 281,64  | 0       | 280,11  | 279,07  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 53     | 44,3   | 8,71  | 0,7     | 0,7     | 3,2         |
| 28.02.2021 | 2,502    | 0         | 283,97  | 281,69  | 0       | 280,19  | 279,05  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 53,5   | 44,5   | 8,95  | 0,7     | 0,7     | 3           |
| 01.03.2021 | 2,583    | 0         | 284,01  | 281,7   | 0       | 280,2   | 279,06  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 53,9   | 44,7   | 9,24  | 0,7     | 0,7     | 2,5         |
| 02.03.2021 | 2,585    | 0         | 283,83  | 281,52  | 0       | 280,05  | 278,88  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 53,8   | 44,5   | 9,24  | 0,7     | 0,7     | 3,2         |
| 03.03.2021 | 2,58     | 0         | 283,98  | 281,63  | 0       | 280,16  | 278,99  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 53,8   | 44,6   | 9,23  | 0,7     | 0,7     | 1,3         |
| 04.03.2021 | 2,653    | 0         | 284,38  | 281,99  | 0       | 280,46  | 279,31  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 54,6   | 45,1   | 9,49  | 0,7     | 0,7     | 1,3         |
| 05.03.2021 | 3,007    | 0         | 285,36  | 282,7   | 0       | 280,93  | 279,75  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58     | 47,3   | 10,72 | 0,7     | 0,7     | -0,7        |
| 06.03.2021 | 3,14     | 0         | 286,41  | 283,63  | 0       | 281,75  | 280,52  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 59,6   | 48,5   | 11,16 | 0,7     | 0,7     | 1,4         |
| 07.03.2021 | 3,162    | 0         | 286,38  | 283,6   | 0       | 281,69  | 280,44  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 59,9   | 48,6   | 11,25 | 0,7     | 0,7     | 1,7         |
| 08.03.2021 | 3,251    | 0         | 287,03  | 284,14  | 0       | 282,13  | 280,87  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 61,1   | 49,5   | 11,54 | 0,7     | 0,7     | 0           |
| 09.03.2021 | 3,272    | 0         | 286,85  | 283,95  | 0       | 281,97  | 280,72  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 61     | 49,3   | 11,61 | 0,7     | 0,7     | -1,7        |
| 10.03.2021 | 3,156    | 0         | 286,82  | 284,01  | 0       | 282,09  | 280,87  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 60     | 48,8   | 11,21 | 0,7     | 0,7     | -0,7        |
| 11.03.2021 | 3,423    | 0         | 288,16  | 285,13  | 0       | 282,99  | 281,74  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 62,6   | 50,5   | 12,11 | 0,7     | 0,7     | -0,8        |
| 12.03.2021 | 2,398    | 0         | 237,54  | 235,65  | 0       | 234,06  | 233,33  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 56,2   | 45,9   | 10,28 | 0,7     | 0,7     | 4,6         |
| 13.03.2021 | 2,683    | 0         | 284,98  | 282,63  | 0       | 280,91  | 279,84  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,6   | 46,1   | 9,56  | 0,7     | 0,7     | 4,9         |
| 14.03.2021 | 2,684    | 0         | 284,8   | 282,45  | 0       | 280,72  | 279,57  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,8   | 46,2   | 9,57  | 0,7     | 0,7     | 3,7         |
| 15.03.2021 | 2,672    | 0         | 284,61  | 282,28  | 0       | 280,56  | 279,49  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,5   | 46     | 9,55  | 0,7     | 0,7     | 3,2         |
| 16.03.2021 | 2,624    | 0         | 284,26  | 282     | 0       | 280,27  | 279,23  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 55     | 45,6   | 9,38  | 0,7     | 0,7     | 2,5         |
| 17.03.2021 | 2,687    | 0         | 284,5   | 282,18  | 0       | 280,43  | 279,39  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,7   | 46,1   | 9,61  | 0,7     | 0,7     | 1,6         |
| 18.03.2021 | 2,773    | 0         | 284,89  | 282,48  | 0       | 280,68  | 279,59  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 56,7   | 46,8   | 9,9   | 0,7     | 0,7     | 1           |
| 19.03.2021 | 3,165    | 0         | 286,11  | 283,41  | 0       | 281,37  | 280,23  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 60,2   | 49     | 11,27 | 0,7     | 0,7     | -1,1        |
| 20.03.2021 | 3,142    | 0         | 286     | 283,3   | 0       | 281,28  | 280,18  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 59,9   | 48,7   | 11,19 | 0,7     | 0,7     | -1,1        |
| 21.03.2021 | 3,316    | 0         | 287,03  | 284,15  | 0       | 282     | 280,78  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 62,2   | 50,4   | 11,79 | 0,7     | 0,7     | 1,8         |
| 22.03.2021 | 3,169    | 0         | 286,75  | 283,98  | 0       | 281,85  | 280,68  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 61,2   | 49,9   | 11,25 | 0,7     | 0,7     | 2,6         |
| 23.03.2021 | 2,71     | 0         | 285,01  | 282,64  | 0       | 280,75  | 279,69  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 56,8   | 47,2   | 9,67  | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 81,388   | 0         | 8199,49 | 8127,73 | 0       | 8076,66 | 8044,09 | 0      | 0      | 696      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 81,388   |           |         |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

## Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 22.02.2021 | 296,201  | 26925,58 | 26617    | 0       | 26491,52 | 26331,15 | 0      |
| 23.03.2021 | 377,589  | 35125,07 | 34744,73 | 0       | 34568,18 | 34375,24 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.03.2021 18:45:35