

#76060#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград

4113

4961

ВКТ-7

00169904

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	0,998	0,559	45,64	36,41	44,84	35,93	8,91	24	0	0	62,4	50,1	12,29	0,7	0,7	-
25.02.2024	1,024	0,589	45,84	36,1	45,03	35,62	9,41	24	0	0	62,4	50,2	12,24	0,7	0,7	-
26.02.2024	0,933	0,494	44,49	36,29	43,7	35,81	7,89	24	0	0	62,4	50,1	12,35	0,7	0,7	-
27.02.2024	0,929	0,484	44,8	36,73	44,01	36,25	7,76	24	0	0	62,5	50,1	12,32	0,7	0,7	-
28.02.2024	0,95	0,489	46,5	38,31	45,66	37,83	7,83	24	0	0	62,4	50,3	12,15	0,7	0,7	-
29.02.2024	0,991	0,547	46,17	37,02	45,35	36,62	8,73	24	0	0	62,4	50,2	12,21	0,7	0,7	-
01.03.2024	0,895	0,489	39,01	30,77	38,32	30,52	7,8	24	0	0	62,5	49,1	13,45	0,7	0,7	-
02.03.2024	0,978	0,57	39,99	30,42	39,29	30,18	9,11	24	0	0	62,6	49	13,52	0,7	0,7	-
03.03.2024	1,02	0,612	40,69	30,44	39,97	30,2	9,77	24	0	0	62,6	49,1	13,51	0,7	0,7	-
04.03.2024	0,899	0,483	39,54	31,5	38,84	31,15	7,69	24	0	0	62,6	49,1	13,46	0,7	0,7	-
05.03.2024	1,038	0,614	42,18	32,07	41,46	31,69	9,77	24	0	0	62,6	49,2	13,39	0,7	0,7	-
06.03.2024	1,027	0,612	41,79	31,6	41,08	31,26	9,82	24	0	0	62,4	49,2	13,24	0,7	0,7	-
07.03.2024	1,035	0,616	42,07	31,86	41,33	31,49	9,84	24	0	0	62,6	49,3	13,3	0,7	0,7	-
08.03.2024	0,976	0,559	40,84	31,52	40,13	31,22	8,91	24	0	0	62,5	49,1	13,4	0,7	0,7	-
09.03.2024	0,986	0,561	40,89	31,46	40,17	31,21	8,96	24	0	0	62,5	48,9	13,64	0,7	0,7	-
10.03.2024	1,117	0,694	42,8	31,16	42,04	30,92	11,12	24	0	0	62,4	48,8	13,64	0,7	0,7	-
11.03.2024	1,02	0,586	41,52	31,65	40,81	31,39	9,42	24	0	0	62,4	48,6	13,75	0,7	0,7	-
12.03.2024	1,038	0,608	41,85	31,65	41,13	31,39	9,74	24	0	0	62,4	48,7	13,65	0,7	0,7	-
13.03.2024	0,969	0,545	40,88	31,8	40,16	31,48	8,68	24	0	0	62,5	49	13,56	0,7	0,7	-
14.03.2024	0,967	0,554	40,81	31,66	40,09	31,29	8,8	24	0	0	62,6	49,3	13,28	0,7	0,7	-
15.03.2024	0,915	0,504	40,1	31,7	39,38	31,34	8,04	24	0	0	62,6	49,3	13,3	0,7	0,7	-
16.03.2024	0,986	0,58	41,12	31,5	40,37	31,12	9,25	24	0	0	62,6	49,6	13,05	0,7	0,7	-
17.03.2024	1,016	0,608	41,39	31,17	40,68	30,91	9,77	24	0	0	62,3	49,1	13,17	0,7	0,7	-
18.03.2024	0,997	0,581	41,08	31,31	40,36	31,03	9,33	24	0	0	62,5	49,2	13,3	0,7	0,7	-
19.03.2024	0,961	0,549	40,44	31,27	39,75	31,01	8,74	24	0	0	62,5	49,1	13,41	0,7	0,7	-
20.03.2024	0,971	0,554	40,61	31,33	39,92	31,06	8,86	24	0	0	62,5	49	13,46	0,7	0,7	-
21.03.2024	1,043	0,636	41,55	30,96	40,82	30,67	10,15	24	0	0	62,6	49,3	13,25	0,7	0,7	-
22.03.2024	0,927	0,511	39,75	31,12	39,06	30,84	8,22	24	0	0	62,6	49,2	13,35	0,7	0,7	-
23.03.2024	0,926	0,517	39,8	31,15	39,11	30,87	8,24	24	0	0	62,6	49,3	13,23	0,7	0,7	-
Итого:	28,532	0	1214,14	941,93	1192,86	932,3	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,532															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	1874,703	56387,73	32319,96	55408,48	31954,2
23.03.2024	1903,235	57601,87	33261,89	56601,34	32886,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2024 10:16:24