

#121618#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград

4113

4960

ВКТ-7

00169904

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	5,439	0	285,82	283,49	0	280,25	280,71	0	0	24	0	0	65,4	46	19,43	0,7	0,7	-
25.02.2025	5,476	0	286,32	283,93	0	280,72	281,12	0	0	24	0	0	65,7	46,1	19,53	0,7	0,7	-
26.02.2025	5,156	0	284,39	282,4	0	279,31	279,83	0	0	24	0	0	62,7	44,2	18,5	0,7	0,7	-
27.02.2025	5,074	0	284,06	282,14	0	279,12	279,64	0	0	24	0	0	61,8	43,6	18,21	0,7	0,7	-
28.02.2025	5,071	0	269,56	268,33	0	264,47	265,74	0	0	24	0	0	64,4	45,2	19,22	0,7	0,7	-
01.03.2025	5,528	0	284,98	282,74	0	279,47	279,99	0	0	24	0	0	65,6	45,8	19,81	0,7	0,7	-
02.03.2025	5,438	0	285,86	283,6	0	280,38	280,85	0	0	24	0	0	65	45,6	19,43	0,7	0,7	-
03.03.2025	5,147	0	269,62	268,35	0	264,55	265,78	0	0	24	0	0	64,5	45	19,5	0,7	0,7	-
04.03.2025	5,254	0	284,45	282,43	0	279,25	279,82	0	0	24	0	0	63,3	44,5	18,84	0,7	0,7	-
05.03.2025	4,972	0	283,25	281,54	0	278,48	279,05	0	0	24	0	0	60,8	42,9	17,89	0,7	0,7	-
06.03.2025	4,842	0	282,94	281,33	0	278,36	278,93	0	0	24	0	0	59,6	42,2	17,42	0,7	0,7	-
07.03.2025	4,907	0	283,64	281,94	0	278,92	279,49	0	0	24	0	0	60,5	42,9	17,62	0,7	0,7	-
08.03.2025	4,893	0	283,51	281,85	0	278,77	279,4	0	0	24	0	0	60,5	43	17,58	0,7	0,7	-
09.03.2025	4,902	0	283,63	281,99	0	278,93	279,55	0	0	24	0	0	60,4	42,8	17,6	0,7	0,7	-
10.03.2025	4,818	0	283,75	282,18	0	279,15	279,78	0	0	24	0	0	59,8	42,5	17,3	0,7	0,7	-
11.03.2025	5,102	0	284,5	282,7	0	279,53	280,12	0	0	24	0	0	62,1	43,9	18,27	0,7	0,7	-
12.03.2025	5,022	0	283,84	282,16	0	278,98	279,64	0	0	24	0	0	61,3	43,3	18,04	0,7	0,7	-
13.03.2025	5,306	0	284,91	282,97	0	279,64	280,3	0	0	24	0	0	63,8	44,8	19	0,7	0,7	-
14.03.2025	5,452	0	285,51	283,4	0	280,02	280,66	0	0	24	0	0	65,1	45,6	19,49	0,7	0,7	-
15.03.2025	5,455	0	285,25	283,2	0	279,8	280,48	0	0	24	0	0	64,8	45,3	19,53	0,7	0,7	-
16.03.2025	5,55	0	285,72	283,55	0	280,12	280,71	0	0	24	0	0	65,8	46	19,84	0,7	0,7	-
17.03.2025	5,194	0	256,07	255,54	0	250,82	252,93	0	0	24	0	0	67,4	46,6	20,81	0,7	0,7	-
18.03.2025	5,644	0	285,53	283,41	0	279,86	280,59	0	0	24	0	0	66,2	46,1	20,19	0,7	0,7	-
19.03.2025	5,465	0	284,55	282,67	0	279,15	280,01	0	0	24	0	0	64,6	45	19,6	0,7	0,7	-
20.03.2025	5,248	0	283,8	282,12	0	278,71	279,51	0	0	24	0	0	63	44,1	18,87	0,7	0,7	-
21.03.2025	5,097	0	283,12	281,6	0	278,27	279,13	0	0	24	0	0	61,3	43	18,35	0,7	0,7	-
22.03.2025	5,25	0	283,85	282,16	0	278,79	279,56	0	0	24	0	0	62,8	44	18,87	0,7	0,7	-
Итого:	140,702	0	7622,43	7573,72	0	7483,82	7503,32	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	140,702																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	165,017	10449,33	10278,97	0	10257,61	10171,71	0
22.03.2025	305,719	18071,76	17852,69	0	17741,43	17675,03	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 15:21:40