

#121619#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград

4113

4961

ВКТ-7

00169904

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,016	0,563	47,52	38,01	46,74	37,53	9,21	24	0	0	61,2	49,2	12,03	0,7	0,7	-
25.02.2025	1,01	0,554	48,78	39,38	47,92	38,9	9,02	24	0	0	61,3	49,5	11,77	0,7	0,7	-
26.02.2025	1,083	0,635	49,97	39,24	49,1	38,76	10,34	24	0	0	61,3	49,7	11,61	0,7	0,7	-
27.02.2025	1,028	0,581	48,5	38,67	47,68	38,2	9,48	24	0	0	61,3	49,6	11,71	0,7	0,7	-
28.02.2025	1,003	0,556	48,44	39,02	47,59	38,54	9,05	24	0	0	61,3	49,6	11,67	0,7	0,7	-
01.03.2025	1,066	0,622	49,04	38,52	48,19	38,05	10,14	24	0	0	61,3	49,6	11,67	0,7	0,7	-
02.03.2025	1,093	0,645	49	38,06	48,13	37,59	10,54	24	0	0	61,2	49,4	11,89	0,7	0,7	-
03.03.2025	1,044	0,591	48,63	38,65	47,78	38,17	9,61	24	0	0	61,3	49,4	11,91	0,7	0,7	-
04.03.2025	1,121	0,671	49,73	38,43	48,88	37,95	10,93	24	0	0	61,3	49,4	11,87	0,7	0,7	-
05.03.2025	1,137	0,69	49,9	38,27	49,05	37,79	11,26	24	0	0	61,4	49,5	11,81	0,7	0,7	-
06.03.2025	1,022	0,578	47,76	38,04	46,96	37,56	9,4	24	0	0	61,3	49,5	11,84	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,995	0,589	45,38	35,45	44,6	35,02	9,58	24	0	0	61,3	49,6	11,67	0,7	0,7	-
08.03.2025	1,021	0,587	47,86	37,95	47,03	37,49	9,54	24	0	0	61,4	49,7	11,63	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,994	0,558	48,03	38,61	47,21	38,14	9,07	24	0	0	61,4	49,9	11,44	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,92	0,474	47,59	39,53	46,77	39,05	7,72	24	0	0	61,4	50	11,42	0,7	0,7	-
11.03.2025	1,02	0,59	48,02	38,1	47,19	37,64	9,55	24	0	0	61,4	49,8	11,53	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,961	0,536	46,95	37,84	46,15	37,37	8,78	24	0	0	60,9	49,5	11,44	0,7	0,7	-
13.03.2025	1,043	0,619	47,82	37,37	46,99	36,91	10,08	24	0	0	61,2	49,8	11,49	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,969	0,515	47,74	38,97	46,91	38,49	8,42	24	0	0	61,3	49,6	11,73	0,7	0,7	-
15.03.2025	1,003	0,56	48,15	38,71	47,32	38,23	9,09	24	0	0	61,3	49,6	11,67	0,7	0,7	-
16.03.2025	1,095	0,663	48,93	37,69	48,08	37,22	10,86	24	0	0	61,1	49,5	11,63	0,7	0,7	-
17.03.2025	1,058	0,612	48,85	38,47	47,98	37,99	9,99	24	0	0	61,2	49,5	11,71	0,7	0,7	-
18.03.2025	1,031	0,583	48,27	38,49	47,45	38,01	9,44	24	0	0	61,2	49,3	11,91	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,976	0,522	47,44	38,6	46,63	38,12	8,51	24	0	0	61,3	49,3	11,92	0,7	0,7	-
20.03.2025	1,039	0,596	48,41	38,37	47,57	37,89	9,68	24	0	0	61,3	49,6	11,75	0,7	0,7	-
21.03.2025	1,009	0,566	48	38,45	47,18	37,97	9,21	24	0	0	61,3	49,6	11,69	0,7	0,7	-
22.03.2025	1	0,625	42,76	32,17	42,01	31,77	10,24	24	0	0	61,2	49,5	11,75	0,7	0,7	-
Итого:	27,757	0	1297,47	1029,06	1275,09	1016,35	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,757															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	39,162	1782,56	1401,73	1751,96	1384,12
22.03.2025	66,919	3080,03	2430,79	3027,05	2400,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 17:37:08