

#22447#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4961
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00169904
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	0,99	0,616	38,05	27,59	37,4	27,35	10,05	24	0	0	61,2	47,4	13,77	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,961	0,584	37,64	27,69	36,98	27,45	9,53	24	0	0	61,2	47,4	13,73	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,944	0,567	37,41	27,75	36,76	27,51	9,25	24	0	0	61,2	47,4	13,75	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,972	0,598	37,95	27,79	37,3	27,55	9,75	24	0	0	61,2	47,6	13,6	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	1,028	0,657	38,65	27,5	38,02	27,26	10,76	24	0	0	61,1	47,5	13,55	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,951	0,577	37,65	27,83	37	27,59	9,41	24	0	0	61	47,4	13,62	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,008	0,635	38,37	27,56	37,71	27,32	10,39	24	0	0	61,1	47,4	13,62	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	1,003	0,637	38,56	27,77	37,91	27,53	10,38	24	0	0	61,2	47,8	13,38	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,772	0,543	28,56	19,38	28,08	19,22	8,86	24	0	0	59,5	47	12,48	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	1,007	0,642	37,91	27,04	37,25	26,8	10,45	24	0	0	61,1	47,5	13,66	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	1,018	0,646	38,06	27,09	37,4	26,85	10,55	24	0	0	61,1	47,2	13,91	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,035	0,662	38,31	27,08	37,64	26,84	10,8	24	0	0	61,1	47,2	13,88	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,981	0,605	37,43	27,11	36,77	26,87	9,9	24	0	0	61	47,1	13,92	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,991	0,618	37,57	27,07	36,92	26,83	10,09	24	0	0	61	47	14	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,9	0,561	34,01	24,54	33,42	24,33	9,09	24	0	0	61,2	47,2	14,07	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	1,079	0,716	39,37	27,24	38,69	27	11,69	24	0	0	61	47,5	13,54	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,024	0,651	38,41	27,37	37,75	27,13	10,62	24	0	0	61,1	47,2	13,88	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,962	0,584	37,47	27,55	36,84	27,31	9,53	24	0	0	61,1	47,2	13,91	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,086	0,72	39,52	27,38	38,85	27,14	11,71	24	0	0	61,2	47,5	13,67	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,975	0,61	37,66	27,35	37,03	27,11	9,92	24	0	0	61,2	47,6	13,56	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	0,984	0,609	37,81	27,45	37,17	27,21	9,96	24	0	0	61,2	47,4	13,73	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,007	0,642	37,85	26,98	37,2	26,74	10,46	24	0	0	61,2	47,5	13,7	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,961	0,591	37,3	27,24	36,66	27	9,66	24	0	0	61,1	47,3	13,8	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,949	0,576	37,01	27,19	36,36	26,95	9,41	24	0	0	61,1	47,2	13,9	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,007	0,636	37,86	27,04	37,21	26,8	10,41	24	0	0	61,2	47,5	13,71	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,049	0,698	38,8	27,04	38,13	26,8	11,33	24	0	0	61,3	47,9	13,37	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,958	0,6	37,45	27,21	36,78	26,97	9,81	24	0	0	61,3	48	13,28	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,9	0,544	36,57	27,35	35,95	27,11	8,84	24	0	0	61,3	48	13,24	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	0,997	0,643	37,99	27,15	37,35	26,91	10,44	24	0	0	61,3	48,1	13,22	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	0,959	0,603	37,27	27,08	36,62	26,84	9,78	24	0	0	61,2	47,7	13,51	0,7	0,7	-
Итого:	29,458	0	1124,47	809,41	1105,15	802,32	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,458															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	126,875	4912,62	3567,47	4829,64	3537,81
22.04.2021	156,333	6037,09	4376,88	5934,79	4340,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 21:20:44