

#124844#

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ЖКМР

Адрес: Громовой, 95-97

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00169904

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0xВ454

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mг<br>т | P1<br>кг/см2 | P2<br>кг/см2 | Qo<br>Гкал | Qг<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 23.03.2025 | 60,72    | 49,11    | 11,61    | 47,28    | 46,46   | 36,32    | 35,88   | 10,58   | 7            | 7            | 1,06       | 0,641      | 24       | 0        |    |
| 24.03.2025 | 61,34    | 49,78    | 11,56    | 47,97    | 47,16   | 38,24    | 37,76   | 9,4     | 7            | 7            | 1,016      | 0,579      | 24       | 0        |    |
| 25.03.2025 | 61,33    | 49,73    | 11,6     | 47,44    | 46,63   | 38,2     | 37,72   | 8,91    | 7            | 7            | 0,983      | 0,55       | 24       | 0        |    |
| 26.03.2025 | 61,35    | 49,84    | 11,51    | 48,75    | 47,89   | 38,03    | 37,55   | 10,34   | 7            | 7            | 1,065      | 0,636      | 24       | 0        |    |
| 27.03.2025 | 61,29    | 49,45    | 11,84    | 45,94    | 45,16   | 36,26    | 35,8    | 9,36    | 7            | 7            | 0,996      | 0,574      | 24       | 0        |    |
| 28.03.2025 | 61,26    | 49,24    | 12,02    | 44,34    | 43,61   | 35,99    | 35,51   | 8,1     | 7            | 7            | 0,924      | 0,5        | 24       | 0        |    |
| 29.03.2025 | 61,36    | 49,92    | 11,44    | 47,29    | 46,49   | 37,58    | 37,1    | 9,39    | 7            | 7            | 1,001      | 0,576      | 24       | 0        |    |
| 30.03.2025 | 61,41    | 50,27    | 11,14    | 49,32    | 48,46   | 37,01    | 36,53   | 11,93   | 7            | 7            | 1,142      | 0,736      | 24       | 0        |    |
| 31.03.2025 | 61,33    | 49,83    | 11,5     | 46,57    | 45,78   | 37,06    | 36,59   | 9,19    | 7            | 7            | 0,983      | 0,566      | 24       | 0        |    |
| 01.04.2025 | 61,34    | 49,79    | 11,55    | 47,33    | 46,51   | 37,33    | 36,85   | 9,66    | 7            | 7            | 1,02       | 0,591      | 24       | 0        |    |
| 02.04.2025 | 61,36    | 49,88    | 11,48    | 47,65    | 46,82   | 37,12    | 36,64   | 10,18   | 7            | 7            | 1,045      | 0,628      | 24       | 0        |    |
| 03.04.2025 | 61,36    | 49,9     | 11,46    | 47,19    | 46,38   | 37,21    | 36,73   | 9,65    | 7            | 7            | 1,013      | 0,594      | 24       | 0        |    |
| 04.04.2025 | 61,36    | 49,95    | 11,41    | 46,65    | 45,86   | 37,16    | 36,68   | 9,18    | 7            | 7            | 0,983      | 0,564      | 24       | 0        |    |
| 05.04.2025 | 61,33    | 49,58    | 11,75    | 46,82    | 46      | 35,62    | 35,16   | 10,84   | 7            | 7            | 1,081      | 0,666      | 24       | 0        |    |
| 06.04.2025 | 61,12    | 49,5     | 11,62    | 48,61    | 47,78   | 35,97    | 35,5    | 12,28   | 7            | 7            | 1,167      | 0,751      | 24       | 0        |    |
| 07.04.2025 | 61,29    | 49,45    | 11,84    | 46,72    | 45,92   | 36,91    | 36,43   | 9,49    | 7            | 7            | 1,013      | 0,584      | 24       | 0        |    |
| 08.04.2025 | 61,08    | 48,25    | 12,83    | 39,47    | 38,81   | 29,77    | 29,39   | 9,42    | 7            | 7            | 0,951      | 0,576      | 24       | 0        |    |
| 09.04.2025 | 60,5     | 45,11    | 15,39    | 27,28    | 26,83   | 16,98    | 16,77   | 10,06   | 7            | 7            | 0,868      | 0,609      | 24       | 0        |    |
| 10.04.2025 | 60,38    | 48,2     | 12,18    | 30,04    | 29,55   | 20,11    | 19,87   | 9,68    | 7            | 7            | 0,829      | 0,578      | 24       | 0        |    |
| 11.04.2025 | 61,02    | 48,99    | 12,03    | 43,68    | 42,92   | 33,38    | 32,94   | 9,98    | 7            | 7            | 1,003      | 0,608      | 24       | 0        |    |
| 12.04.2025 | 61,24    | 49,55    | 11,69    | 46       | 45,21   | 35,95    | 35,47   | 9,74    | 7            | 7            | 1,01       | 0,596      | 24       | 0        |    |
| 13.04.2025 | 60,9     | 49,41    | 11,49    | 44,53    | 43,77   | 33,51    | 33,07   | 10,7    | 7            | 7            | 1,032      | 0,652      | 24       | 0        |    |
| 14.04.2025 | 61,16    | 49,65    | 11,51    | 43,89    | 43,15   | 33,76    | 33,31   | 9,84    | 7            | 7            | 0,983      | 0,6        | 24       | 0        |    |
| 15.04.2025 | 61,23    | 49,2     | 12,03    | 42,85    | 42,1    | 33,55    | 33,09   | 9,01    | 7            | 7            | 0,948      | 0,551      | 24       | 0        |    |
| 16.04.2025 | 61,16    | 49,21    | 11,95    | 41       | 40,31   | 32,04    | 31,61   | 8,7     | 7            | 7            | 0,91       | 0,531      | 24       | 0        |    |
| 17.04.2025 | 60,82    | 49,31    | 11,51    | 44,02    | 43,3    | 31,78    | 31,36   | 11,94   | 7            | 7            | 1,089      | 0,725      | 24       | 0        |    |
| 18.04.2025 | 61,05    | 49,25    | 11,8     | 41,02    | 40,32   | 32,13    | 31,69   | 8,63    | 7            | 7            | 0,901      | 0,526      | 24       | 0        |    |
| 19.04.2025 | 60,91    | 49,67    | 11,24    | 43,1     | 42,36   | 31,99    | 31,54   | 10,82   | 7            | 7            | 1,015      | 0,658      | 24       | 0        |    |
| 20.04.2025 | 60,63    | 48,77    | 11,86    | 39,81    | 39,13   | 30,23    | 29,81   | 9,32    | 7            | 7            | 0,917      | 0,561      | 24       | 0        |    |
| 21.04.2025 | 60,89    | 49,18    | 11,71    | 41,21    | 40,51   | 31,55    | 31,12   | 9,39    | 7            | 7            | 0,937      | 0,569      | 24       | 0        |    |
| 22.04.2025 | 60,72    | 48,79    | 11,93    | 39,23    | 38,56   | 29,95    | 29,55   | 9,01    | 7            | 7            | 0,897      | 0,544      | 24       | 0        |    |
| 23.04.2025 | 60,4     | 48,32    | 12,08    | 41,61    | 40,89   | 31,07    | 30,75   | 10,14   | 7            | 7            | 0,983      | 0,607      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 1404,6   | 1380,63 | 1079,7   | 1065,77 | 314,86  |              |              | 31,765     | 19,227     | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 61,08    | 49,25    | 11,83    |          |         |          |         |         | 7            | 7            |            |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | Qг<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|----------|---------|----------|---------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 22/03/2524:00 | 3080,03  | 3027,05 | 2430,79  | 2400,47 | 626,58  | 66,919     | 38,463     | 1547     | 0        |
| 23/04/2524:00 | 4484,64  | 4407,68 | 3510,55  | 3466,24 | 941,44  | 98,684     | 57,69      | 2315     | 0        |
| Итого:        | 1404,61  | 1380,63 | 1079,76  | 1065,77 | 314,86  | 31,765     | 19,227     | 768      | 0        |

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2324ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

