

#22442#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169904
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2021	0,989	0,621	37,41	26,86	36,76	26,62	10,14	24	0	0	61,1	47,3	13,85	0,7	0,7	4,6
24.04.2021	0,991	0,619	37,57	27,07	36,91	26,83	10,08	24	0	0	61,2	47,2	13,97	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,084	0,718	38,74	26,61	38,07	26,37	11,7	24	0	0	61,2	47,3	13,9	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	0,96	0,584	36,95	27,02	36,3	26,78	9,52	24	0	0	61,1	47	14,15	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	0,984	0,611	37,14	26,77	36,51	26,53	9,98	24	0	0	61,2	47	14,12	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	0,993	0,617	37,36	26,87	36,71	26,63	10,08	24	0	0	61,2	47,1	14,11	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,05	0,686	38,12	26,54	37,48	26,3	11,18	24	0	0	61,2	47,4	13,84	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,973	0,613	38,21	27,61	37,57	27,37	10,2	24	0	0	60,1	46,8	13,21	0,7	0,7	7
01.05.2021	1,1	0,729	38,96	26,63	38,31	26,39	11,92	24	0	0	61,2	47	14,1	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,755	0,471	27,31	19,41	26,82	19,25	7,57	24	0	0	61,8	46,9	14,89	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	1,112	0,735	37,35	25,08	36,69	24,84	11,85	24	0	0	62,4	47,4	15,01	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	1,034	0,647	36,27	25,4	35,63	25,16	10,47	24	0	0	62,3	47	15,26	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	1,036	0,66	37,08	25,87	36,44	25,63	10,81	24	0	0	61	46,2	14,77	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	1,017	0,63	36,73	25,98	36,07	25,74	10,33	24	0	0	60,9	45,9	14,97	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	1,033	0,65	36,99	26	36,35	25,76	10,59	24	0	0	61	46,1	14,88	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	1,081	0,702	37,49	25,58	36,83	25,34	11,49	24	0	0	61	46	15	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	1,033	0,657	37,03	25,89	36,38	25,65	10,73	24	0	0	61	46,2	14,78	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	1,046	0,675	37,44	25,94	36,79	25,7	11,09	24	0	0	60,9	46,5	14,44	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,981	0,611	36,64	26,32	36,03	26,08	9,95	24	0	0	61,1	46,8	14,27	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,936	0,573	36,02	26,29	35,4	26,05	9,35	24	0	0	61,1	47,2	13,95	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	1,004	0,653	36,69	25,6	36,06	25,36	10,7	24	0	0	61,1	47,2	13,84	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,92	0,569	35,49	25,86	34,87	25,62	9,25	24	0	0	61,1	47,4	13,78	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,927	0,566	35,58	25,94	34,96	25,7	9,26	24	0	0	61,1	47,1	14,05	0,7	0,7	10
16.05.2021	1,026	0,665	37,23	25,97	36,59	25,73	10,86	24	0	0	61	47	14,09	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,934	0,581	35,68	25,82	35,08	25,58	9,5	24	0	0	61	47,2	13,88	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,951	0,597	35,65	25,54	35,04	25,3	9,74	24	0	0	61,1	47,1	14,03	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,906	0,545	34,91	25,67	34,31	25,43	8,88	24	0	0	61,1	46,9	14,2	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	1,01	0,652	36,46	25,39	35,82	25,15	10,67	24	0	0	61,2	46,9	14,22	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,934	0,568	35,4	25,72	34,79	25,48	9,31	24	0	0	61	46,8	14,29	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,952	0,592	35,61	25,53	35	25,29	9,71	24	0	0	60,9	46,6	14,3	0,7	0,7	-
Итого:	29,752	0	1095,51	776,78	1076,57	769,66	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,752															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.04.2021	156,333	6037,09	4376,88	5934,79	4340,13
22.05.2021	186,085	7132,6	5153,66	7011,36	5109,79

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 15:22:23