

#84436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4960  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00169904  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,828	0	286,22	283,03	0	281,93	280,1	0	0	24	0	0	57,1	47,1	10,06	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	2,793	0	286,3	283,07	0	281,95	280,08	0	0	24	0	0	57,4	47,5	9,92	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	2,776	0	286,97	283,74	0	282,51	280,67	0	0	24	0	0	58,2	48,3	9,85	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	2,767	0	287,15	283,9	0	282,57	280,73	0	0	24	0	0	58,8	49	9,81	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	2,693	0	287,25	284,03	0	282,68	280,81	0	0	24	0	0	58,9	49,3	9,54	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	2,586	0	287,64	284,46	0	283,09	281,21	0	0	24	0	0	58,7	49,5	9,14	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	2,599	0	288,11	284,89	0	283,47	281,58	0	0	24	0	0	59,3	50,1	9,19	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	2,371	0	287,9	284,85	0	283,5	281,61	0	0	24	0	0	57,7	49,4	8,38	0,7	0,7	-
02.05.2024	1,064	0	112,07	110,94	0	110,19	109,61	0	0	24	0	0	60,5	50,8	9,69	0,7	0,7	-
Итого:	22,477	0	2409,61	2382,91	0	2371,89	2356,4	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,477																	

Общее время работы системы, ч 216  
Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2024	2030,955	207891,17	205619,74	0	204859,39	203571,43	0
02.05.2024	2053,432	210300,78	208002,65	0	207231,28	205927,83	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
15.05.2024 8:18:25