

#131080#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград

4113

4961

ВКТ-7

00169904

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,955	0,579	40,24	30,36	39,57	29,94	9,63	24	0	0	60,6	48,2	12,38	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,964	0,593	38,31	28,07	37,65	27,83	9,82	24	0	0	60,4	47	13,33	0,7	0,7	-
26.04.2025	1,043	0,655	42,03	30,56	41,33	30,32	11,01	24	0	0	59,9	47,2	12,67	0,7	0,7	-
27.04.2025	1,049	0,667	42,01	30,26	41,33	30,02	11,31	24	0	0	59,4	46,9	12,53	0,7	0,7	-
28.04.2025	1,019	0,638	41,44	30,23	40,78	29,99	10,79	24	0	0	59,5	47	12,51	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,952	0,554	40,44	30,69	39,77	30,45	9,32	24	0	0	60	47,1	12,9	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,979	0,593	40,86	30,42	40,17	30,18	9,99	24	0	0	59,7	47	12,73	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,931	0,547	39,97	30,31	39,31	30,07	9,24	24	0	0	59,5	46,8	12,75	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,954	0,572	40,24	30,16	39,59	29,92	9,67	24	0	0	59,6	47	12,58	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,924	0,552	39,9	30,1	39,22	29,86	9,36	24	0	0	59,2	46,8	12,4	0,7	0,7	-
04.05.2025	1,027	0,671	41,58	29,57	40,92	29,33	11,59	24	0	0	58,5	46,6	11,93	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,972	0,598	40,45	29,77	39,78	29,53	10,25	24	0	0	58,9	46,4	12,56	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,884	0,497	38,82	29,91	38,18	29,67	8,51	24	0	0	58,8	45,9	12,87	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,982	0,606	40,43	29,62	39,8	29,38	10,42	24	0	0	58,6	45,8	12,75	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,957	0,587	40,12	29,44	39,5	29,2	10,3	24	0	0	57,7	45,3	12,46	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,976	0,601	40,05	29,24	39,44	29	10,44	24	0	0	58,1	45,3	12,75	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,934	0,56	39,46	29,33	38,89	29,09	9,8	24	0	0	57,7	45	12,69	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,052	0,704	41,57	28,48	40,98	28,24	12,74	24	0	0	56,4	44,5	11,86	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,955	0,598	39,41	28,53	38,82	28,29	10,53	24	0	0	57,3	44,9	12,41	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,93	0,573	38,92	28,49	38,34	28,25	10,09	24	0	0	57,3	44,8	12,46	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,936	0,586	38,85	28,08	38,31	27,84	10,47	24	0	0	56,8	44,6	12,24	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,934	0,58	38,43	27,74	37,87	27,5	10,37	24	0	0	56,8	44,4	12,47	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,954	0,613	38,69	27,46	38,13	27,22	10,91	24	0	0	56,5	44,1	12,39	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,867	0,52	37,32	27,64	36,8	27,4	9,4	24	0	0	56	43,5	12,52	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,934	0,617	38,51	26,75	38	26,51	11,49	24	0	0	54,8	43,3	11,55	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,961	0,649	36,57	24,38	36,07	24,2	11,87	24	0	0	55,6	43,3	12,33	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,976	0,584	40,4	30,1	39,73	29,86	9,87	24	0	0	59,6	46,6	12,94	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,92	0,54	39,13	29,59	38,49	29,35	9,14	24	0	0	59,5	46,7	12,82	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,895	0,511	38,73	29,68	38,11	29,44	8,67	24	0	0	59,4	46,6	12,78	0,7	0,7	-
Итого:	27,816	0	1152,88	844,96	1134,88	837,88	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,816															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	98,684	4484,64	3510,55	4407,68	3466,24
22.05.2025	126,5	5637,52	4355,51	5542,56	4304,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 14:23:07