

#22428#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169904
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,84	0,519	30,24	21,63	29,69	21,39	8,3	24	0	0	62,1	46,9	15,16	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,793	0,49	29,75	21,36	29,24	21,12	8,12	24	0	0	60,4	46,1	14,28	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,706	0,436	26,15	18,95	25,69	18,74	6,95	24	0	0	62,2	47,5	14,69	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,813	0,538	28,63	19,88	28,14	19,64	8,5	24	0	0	62,8	48,5	14,25	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,748	0,45	28,95	21,49	28,45	21,25	7,2	24	0	0	62,2	48	14,22	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,775	0,477	29,27	21,36	28,75	21,12	7,63	24	0	0	62,2	47,9	14,22	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,766	0,466	29,1	21,38	28,6	21,14	7,46	24	0	0	62,1	48	14,15	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,713	0,419	28,33	21,38	27,85	21,14	6,71	24	0	0	62	47,9	14,09	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,767	0,47	29,04	21,26	28,53	21,02	7,51	24	0	0	62,1	47,8	14,27	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,767	0,457	29,15	21,54	28,62	21,3	7,32	24	0	0	62,1	47,4	14,68	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,753	0,44	28,84	21,52	28,34	21,28	7,06	24	0	0	62,1	47,3	14,83	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,783	0,473	29,22	21,34	28,7	21,1	7,6	24	0	0	62,1	47,3	14,81	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,807	0,494	29,57	21,4	29,05	21,16	7,89	24	0	0	62,1	47,2	14,93	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,769	0,451	28,97	21,5	28,47	21,26	7,21	24	0	0	62,1	46,9	15,18	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,817	0,495	29,55	21,34	29,04	21,1	7,94	24	0	0	62,1	46,8	15,28	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,783	0,461	28,95	21,3	28,44	21,06	7,38	24	0	0	62	46,6	15,44	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,881	0,568	30,58	21,12	30,01	20,88	9,13	24	0	0	62	46,8	15,18	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,817	0,487	29,66	21,54	29,13	21,3	7,83	24	0	0	62	46,6	15,47	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,78	0,453	28,87	21,35	28,39	21,11	7,28	24	0	0	62	46,4	15,58	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,818	0,496	29,63	21,42	29,1	21,18	7,92	24	0	0	62	46,6	15,43	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,823	0,5	29,51	21,22	29	20,98	8,02	24	0	0	62	46,6	15,42	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,82	0,493	29,41	21,24	28,91	21	7,91	24	0	0	62	46,4	15,68	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,832	0,505	29,57	21,13	29,04	20,89	8,15	24	0	0	62	46,4	15,6	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,916	0,598	30,68	20,75	30,13	20,51	9,62	24	0	0	62	46,6	15,47	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,844	0,521	29,72	21,08	29,19	20,84	8,35	24	0	0	62	46,3	15,72	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,789	0,461	28,87	21,21	28,36	20,97	7,39	24	0	0	62	46,3	15,69	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,82	0,502	29,39	21,04	28,87	20,8	8,07	24	0	0	62	46,6	15,4	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,812	0,501	29,44	21,09	28,91	20,85	8,06	24	0	0	62,1	47,1	14,96	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,76	0,451	28,68	21,14	28,18	20,9	7,28	24	0	0	62,1	47,3	14,79	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,697	0,385	27,66	21,24	27,16	21	6,16	24	0	0	62	47,1	14,97	0,7	0,7	-
Итого:	23,809	0	875,38	635,2	859,98	628,03	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,809															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	1320,43	32372,87	13504,43	31818,78	13372,12
23.07.2022	1344,239	33248,25	14139,63	32678,76	14000,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2022 12:10:32