

#90820#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169904
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,886	0,46	40,5	32,9	39,76	32,42	7,34	24	0	0	62,8	49,7	13,09	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,921	0,51	40,88	32,51	40,15	32,03	8,12	24	0	0	62,8	50	12,81	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,929	0,528	41,37	32,72	40,62	32,24	8,38	24	0	0	62,8	50,3	12,52	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,918	0,519	41,33	32,82	40,59	32,34	8,25	24	0	0	62,9	50,5	12,35	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,885	0,487	40,99	32,99	40,25	32,51	7,74	24	0	0	62,9	50,6	12,27	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,808	0,408	39,5	32,81	38,78	32,33	6,45	24	0	0	62,8	50,4	12,39	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,809	0,416	39,54	32,69	38,83	32,21	6,62	24	0	0	62,8	50,6	12,24	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,843	0,445	40,13	32,81	39,39	32,33	7,06	24	0	0	62,8	50,4	12,39	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,747	0,384	33,68	27,29	33,05	26,9	6,15	24	0	0	62,6	49,2	13,47	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,794	0,5	26,34	18,09	25,89	17,85	8,04	24	0	0	62,1	45,6	16,52	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,854	0,527	30,67	22	30,14	21,7	8,44	24	0	0	62,4	47,2	15,15	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,536	0,322	18,46	13,18	18,14	13	5,14	24	0	0	62	45,4	16,65	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,791	0,499	26,29	18,06	25,84	17,82	8,02	24	0	0	62,1	45,6	16,5	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,861	0,577	27,4	17,97	26,96	17,73	9,23	24	0	0	62,2	46,1	16,09	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,886	0,528	35,56	26,94	34,95	26,55	8,4	24	0	0	62,7	49,1	13,55	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,85	0,451	40,01	32,6	39,29	32,12	7,17	24	0	0	62,8	50,4	12,45	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,804	0,413	39,26	32,45	38,54	31,97	6,57	24	0	0	62,8	50,5	12,32	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,816	0,426	39,51	32,53	38,82	32,05	6,77	24	0	0	62,8	50,6	12,24	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,789	0,397	39,06	32,54	38,34	32,06	6,28	24	0	0	62,8	50,6	12,27	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,807	0,412	39,22	32,48	38,5	32	6,5	24	0	0	62,8	50,4	12,44	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,834	0,436	39,51	32,37	38,8	31,89	6,91	24	0	0	62,8	50,3	12,52	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,801	0,414	39,11	32,28	38,4	31,8	6,6	24	0	0	62,8	50,6	12,19	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,8	0,401	39,23	32,63	38,52	32,15	6,37	24	0	0	62,8	50,4	12,41	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,805	0,413	39,31	32,52	38,59	32,04	6,55	24	0	0	62,8	50,6	12,3	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,768	0,364	38,54	32,53	37,84	32,05	5,79	24	0	0	62,8	50,3	12,56	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,799	0,403	38,92	32,31	38,21	31,83	6,38	24	0	0	62,8	50,3	12,52	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,768	0,363	38,48	32,49	37,78	32,01	5,77	24	0	0	62,8	50,1	12,69	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,854	0,465	39,99	32,36	39,27	31,88	7,39	24	0	0	62,8	50,6	12,3	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,786	0,392	38,86	32,39	38,17	31,91	6,26	24	0	0	62,9	50,6	12,3	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,818	0,422	39,25	32,34	38,53	31,86	6,67	24	0	0	62,9	50,3	12,54	0,7	0,7	-
Итого:	24,567	0	1110,9	892,6	1090,94	879,58	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,567															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	1977,832	61010,85	35973,96	59951,08	35562,96
23.07.2024	2002,399	62121,75	36866,56	61042,02	36442,54

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2024 14:21:27