

#22444#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 4961  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00169904  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,748	0,418	31,96	24,84	31,42	24,6	6,82	24	0	0	61,2	47,8	13,46	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,87	0,547	34,21	24,94	33,6	24,7	8,9	24	0	0	61,3	48,3	13,03	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,768	0,443	33,08	25,57	32,51	25,33	7,18	24	0	0	61,3	48,4	12,98	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,778	0,457	33,76	25,99	33,17	25,75	7,42	24	0	0	61,4	48,8	12,57	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,785	0,461	33,93	26,07	33,34	25,83	7,51	24	0	0	61,4	48,9	12,48	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,75	0,426	33,25	25,95	32,66	25,71	6,95	24	0	0	61,4	48,8	12,6	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,754	0,421	33,22	26,05	32,65	25,81	6,84	24	0	0	61,4	48,4	12,97	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,77	0,435	33,42	25,99	32,85	25,75	7,1	24	0	0	61,3	48,4	12,95	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,839	0,513	34,58	25,88	33,97	25,64	8,33	24	0	0	61,4	48,5	12,82	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,82	0,486	34,02	25,8	33,44	25,56	7,88	24	0	0	61,3	48,2	13,14	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,833	0,499	34,31	25,85	33,72	25,61	8,11	24	0	0	61,3	48,2	13,14	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,818	0,483	33,86	25,68	33,27	25,44	7,83	24	0	0	61,3	48	13,26	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,813	0,476	33,89	25,78	33,3	25,54	7,76	24	0	0	61,3	48	13,31	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,823	0,477	34,18	26,04	33,56	25,8	7,76	24	0	0	61,3	47,9	13,43	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,822	0,481	34,17	25,96	33,58	25,72	7,86	24	0	0	61,2	47,9	13,31	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,969	0,629	36,68	26,01	36,03	25,77	10,26	24	0	0	61,3	48,2	13,12	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,807	0,463	34,17	26,25	33,56	26,01	7,55	24	0	0	61,3	48,1	13,21	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,845	0,501	34,81	26,28	34,19	26,04	8,15	24	0	0	61,3	48,1	13,2	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,886	0,55	35,46	26,16	34,84	25,92	8,92	24	0	0	61,3	48,2	13,16	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,836	0,494	34,59	26,19	33,99	25,95	8,04	24	0	0	61,3	48	13,27	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,824	0,486	34,39	26,13	33,78	25,89	7,89	24	0	0	61,3	48,2	13,15	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,873	0,536	35,14	26,04	34,52	25,8	8,72	24	0	0	61,3	48,2	13,09	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,889	0,554	35,47	26,08	34,83	25,84	8,99	24	0	0	61,4	48,3	13,07	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,834	0,501	34,59	26,06	33,99	25,82	8,17	24	0	0	61,3	48,4	12,97	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,849	0,514	34,3	25,59	33,69	25,35	8,34	24	0	0	61,3	48	13,32	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,839	0,514	33,6	24,89	32,99	24,65	8,34	24	0	0	61,3	48	13,29	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,852	0,504	34,29	25,71	33,69	25,47	8,22	24	0	0	61,3	47,7	13,57	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,849	0,502	34,48	25,96	33,88	25,72	8,16	24	0	0	61,3	47,7	13,56	0,7	0,7	-
21.08.2021	0,908	0,559	35,11	25,63	34,49	25,39	9,1	24	0	0	61,3	47,6	13,69	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,88	0,538	34,69	25,53	34,07	25,29	8,78	24	0	0	61,3	47,8	13,48	0,7	0,7	-
Итого:	24,931	0	1027,61	774,9	1009,58	767,7	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,931															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	227,931	8807,33	6382,29	8657,95	6326,75
22.08.2021	252,862	9834,94	7157,19	9667,53	7094,45

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.08.2021 16:36:09