

# #22427#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4961  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00169904  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,779	0,464	28,93	21,23	28,42	20,99	7,43	24	0	0	62,1	46,9	15,15	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,783	0,47	29,17	21,34	28,66	21,1	7,56	24	0	0	62,1	47,2	14,9	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,769	0,454	28,71	21,15	28,2	20,91	7,29	24	0	0	62,1	46,9	15,18	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,831	0,516	29,46	20,95	28,94	20,71	8,23	24	0	0	62,1	46,7	15,38	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,835	0,536	28,33	19,51	27,87	19,27	8,6	24	0	0	62	46,2	15,78	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,843	0,54	28,69	19,75	28,21	19,51	8,7	24	0	0	62	46,4	15,62	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,812	0,498	28,54	20,33	28,05	20,09	7,96	24	0	0	62	46,3	15,75	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,881	0,576	29,66	20,12	29,13	19,88	9,25	24	0	0	62,1	46,7	15,39	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,862	0,554	29,45	20,32	28,95	20,08	8,87	24	0	0	62,1	46,5	15,57	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,795	0,481	28,15	20,17	27,66	19,93	7,73	24	0	0	62	46,2	15,79	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,84	0,532	28,95	20,1	28,45	19,86	8,59	24	0	0	62,1	46,7	15,38	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,808	0,512	28,34	19,9	27,87	19,66	8,21	24	0	0	62,1	46,9	15,17	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,77	0,477	27,86	19,97	27,37	19,73	7,64	24	0	0	62,1	47,1	14,96	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,742	0,442	27,27	19,99	26,82	19,75	7,07	24	0	0	62	46,7	15,36	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,835	0,539	28,74	19,82	28,24	19,58	8,66	24	0	0	62,1	47	15,11	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,825	0,521	28,74	20,11	28,25	19,87	8,38	24	0	0	62,1	46,7	15,39	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,783	0,482	27,87	19,9	27,42	19,66	7,76	24	0	0	62	46,6	15,41	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,828	0,53	28,68	19,96	28,21	19,72	8,49	24	0	0	62,1	46,9	15,2	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,798	0,497	28,02	19,79	27,53	19,55	7,98	24	0	0	62	46,7	15,38	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,757	0,46	27,31	19,69	26,84	19,45	7,39	24	0	0	62	46,7	15,32	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,781	0,49	27,74	19,65	27,27	19,41	7,86	24	0	0	62,1	47,1	15,01	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,814	0,525	28,21	19,56	27,73	19,32	8,41	24	0	0	62,1	47,1	14,96	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,751	0,465	27,38	19,7	26,91	19,46	7,45	24	0	0	62,1	47,3	14,82	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,717	0,437	26,73	19,52	26,28	19,28	7	24	0	0	62,1	47,4	14,68	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,727	0,444	27,02	19,71	26,58	19,47	7,11	24	0	0	62,1	47,5	14,64	0,7	0,7	-
18.08.2022	0,726	0,449	26,95	19,56	26,5	19,32	7,18	24	0	0	62,1	47,7	14,43	0,7	0,7	-
19.08.2022	0,686	0,408	26,39	19,67	25,95	19,43	6,52	24	0	0	62,1	47,6	14,48	0,7	0,7	-
20.08.2022	0,774	0,5	27,68	19,43	27,21	19,19	8,02	24	0	0	62,2	47,8	14,32	0,7	0,7	-
21.08.2022	0,788	0,511	28,05	19,64	27,56	19,4	8,16	24	0	0	62,2	47,8	14,41	0,7	0,7	-
22.08.2022	0,727	0,431	27,06	19,87	26,6	19,63	6,97	24	0	0	62,1	47,2	14,96	0,7	0,7	-
23.08.2022	0,747	0,461	27,42	19,79	26,95	19,55	7,4	24	0	0	62,1	47,4	14,71	0,7	0,7	-
Итого:	24,414	0	871,5	620,2	856,63	612,76	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,414															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	1344,239	33248,25	14139,63	32678,76	14000,15
23.08.2022	1368,653	34119,75	14759,83	33535,39	14612,91

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2022 9:54:06