

#28959#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4961  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00169904  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,829	0,438	36,91	29,68	36,3	29,29	7,01	24	0	0	62,5	49,1	13,41	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,863	0,431	43,05	35,94	42,31	35,46	6,85	24	0	0	62,7	50,5	12,23	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,903	0,47	43,66	35,9	42,9	35,42	7,48	24	0	0	62,7	50,5	12,22	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,888	0,454	43,26	35,74	42,48	35,26	7,22	24	0	0	62,7	50,3	12,39	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,82	0,384	42,16	35,79	41,42	35,31	6,11	24	0	0	62,7	50,3	12,39	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,878	0,449	43,03	35,58	42,28	35,1	7,18	24	0	0	62,7	50,4	12,25	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,877	0,45	43,12	35,72	42,36	35,24	7,12	24	0	0	62,7	50,5	12,24	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,85	0,42	42,66	35,73	41,92	35,25	6,67	24	0	0	62,7	50,4	12,27	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,849	0,416	42,62	35,74	41,87	35,26	6,61	24	0	0	62,7	50,4	12,31	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,882	0,451	43,14	35,68	42,38	35,2	7,18	24	0	0	62,7	50,4	12,28	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,854	0,426	42,65	35,59	41,89	35,11	6,78	24	0	0	62,7	50,5	12,24	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,807	0,372	41,93	35,76	41,18	35,28	5,9	24	0	0	62,7	50,4	12,34	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,809	0,379	42,12	35,83	41,38	35,35	6,03	24	0	0	62,7	50,4	12,25	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,88	0,459	43,06	35,46	42,3	34,98	7,32	24	0	0	62,7	50,6	12,1	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,858	0,435	42,84	35,68	42,09	35,2	6,89	24	0	0	62,7	50,6	12,15	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,873	0,446	42,75	35,38	41,98	34,9	7,08	24	0	0	62,7	50,4	12,33	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,9	0,466	43,04	35,39	42,28	34,91	7,37	24	0	0	62,7	50,2	12,5	0,7	0,7	-
10.08.2023	0,884	0,444	42,69	35,35	41,94	34,87	7,07	24	0	0	62,7	50	12,65	0,7	0,7	-
11.08.2023	0,892	0,46	42,95	35,32	42,19	34,84	7,35	24	0	0	62,7	50,3	12,41	0,7	0,7	-
12.08.2023	0,906	0,476	43,19	35,3	42,41	34,82	7,59	24	0	0	62,7	50,4	12,32	0,7	0,7	-
13.08.2023	0,931	0,508	43,53	35,16	42,76	34,68	8,08	24	0	0	62,7	50,5	12,26	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,87	0,449	42,8	35,33	42,02	34,85	7,17	24	0	0	62,7	50,7	12,08	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,893	0,484	43,44	35,43	42,65	34,95	7,7	24	0	0	62,8	51	11,75	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,803	0,399	42,06	35,47	41,32	34,99	6,33	24	0	0	62,8	51,1	11,66	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,811	0,398	42,05	35,45	41,32	34,97	6,35	24	0	0	62,8	51	11,76	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,824	0,417	42,35	35,46	41,6	34,98	6,62	24	0	0	62,8	51,1	11,65	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,722	0,313	40,78	35,56	40,06	35,08	4,98	24	0	0	62,8	51,1	11,67	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,834	0,439	42,61	35,39	41,86	34,91	6,95	24	0	0	62,8	51,4	11,41	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,77	0,36	41,41	35,45	40,68	34,97	5,71	24	0	0	62,8	51	11,81	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,806	0,391	41,8	35,33	41,08	34,85	6,23	24	0	0	62,8	50,9	11,92	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,87	0,461	42,74	35,15	41,97	34,67	7,3	24	0	0	62,8	50,9	11,87	0,7	0,7	-
Итого:	26,436	0	1316,4	1095,74	1293,18	1080,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,436															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1670,701	46591,32	24309,15	45785,61	24042,04
23.08.2023	1697,137	47907,72	25404,89	47078,79	25122,99

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.08.2023 10:50:39