

#93060#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169904
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,826	0,428	39,3	32,3	38,61	31,82	6,79	24	0	0	62,9	50,4	12,52	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,822	0,427	39,27	32,23	38,54	31,75	6,79	24	0	0	62,9	50,4	12,42	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,807	0,405	38,87	32,23	38,17	31,75	6,42	24	0	0	62,8	50,2	12,67	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,821	0,426	39,25	32,26	38,54	31,78	6,76	24	0	0	62,8	50,3	12,52	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,869	0,469	39,85	32,17	39,15	31,69	7,46	24	0	0	62,8	50,2	12,66	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,892	0,485	39,99	32,07	39,29	31,59	7,7	24	0	0	62,8	49,8	12,97	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,875	0,473	39,61	31,83	38,91	31,35	7,56	24	0	0	62,8	49,9	12,86	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,852	0,444	39,24	31,94	38,52	31,47	7,05	24	0	0	62,8	49,8	13,01	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,822	0,41	38,8	32	38,09	31,54	6,55	24	0	0	62,8	49,8	13,03	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,857	0,458	39,31	31,82	38,61	31,35	7,26	24	0	0	62,8	50	12,86	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,859	0,455	39,54	32,09	38,86	31,61	7,25	24	0	0	62,8	50	12,83	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,912	0,517	40,24	31,82	39,55	31,34	8,21	24	0	0	62,8	50,1	12,69	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,855	0,461	39,21	31,69	38,51	31,22	7,29	24	0	0	62,8	50,1	12,75	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,901	0,504	39,86	31,65	39,16	31,18	7,98	24	0	0	62,9	50,1	12,77	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,842	0,446	39,01	31,76	38,33	31,28	7,05	24	0	0	62,8	50	12,78	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,838	0,444	39	31,73	38,28	31,25	7,03	24	0	0	62,8	50,1	12,72	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,813	0,426	38,66	31,65	37,96	31,17	6,79	24	0	0	62,8	50,5	12,35	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,843	0,439	38,89	31,72	38,21	31,24	6,97	24	0	0	62,8	49,9	12,9	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,877	0,474	39,27	31,48	38,57	31,06	7,51	24	0	0	62,8	49,8	13,05	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,883	0,475	39,34	31,55	38,64	31,12	7,52	24	0	0	62,8	49,8	13,07	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,872	0,466	39,32	31,63	38,61	31,2	7,41	24	0	0	62,8	49,8	13,05	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,832	0,436	38,86	31,68	38,16	31,24	6,92	24	0	0	62,8	50	12,77	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,839	0,438	38,9	31,69	38,21	31,26	6,95	24	0	0	62,8	50	12,82	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,806	0,41	38,35	31,58	37,66	31,1	6,56	24	0	0	62,8	50,2	12,61	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,776	0,389	38,09	31,71	37,41	31,24	6,17	24	0	0	62,8	50,4	12,46	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,82	0,439	38,77	31,64	38,09	31,16	6,93	24	0	0	62,9	50,5	12,35	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,776	0,381	38,05	31,78	37,36	31,3	6,06	24	0	0	62,9	50,2	12,64	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,819	0,426	38,55	31,58	37,86	31,1	6,76	24	0	0	62,9	50,2	12,62	0,7	0,7	-
21.08.2024	0,782	0,384	38,01	31,67	37,31	31,19	6,12	24	0	0	62,8	50,1	12,72	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,879	0,481	39,39	31,5	38,68	31,06	7,62	24	0	0	62,8	49,9	12,97	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,868	0,471	39,26	31,55	38,56	31,11	7,45	24	0	0	62,8	50	12,86	0,7	0,7	-
Итого:	26,135	0	1212,06	986	1190,41	971,52	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,135															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	2002,399	62121,75	36866,56	61042,02	36442,54
23.08.2024	2028,534	63333,81	37852,56	62232,43	37414,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2024 12:27:29