

#22440#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169904
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2021	0,883	0,54	34,68	25,48	34,06	25,24	8,82	24	0	0	61,3	47,7	13,59	0,7	0,7	-
24.08.2021	0,865	0,52	34,46	25,59	33,85	25,35	8,5	24	0	0	61,3	47,6	13,66	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,858	0,511	34,03	25,37	33,44	25,13	8,31	24	0	0	61,3	47,5	13,79	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,853	0,509	34,04	25,41	33,44	25,17	8,27	24	0	0	61,3	47,6	13,68	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,835	0,491	33,77	25,44	33,17	25,2	7,97	24	0	0	61,3	47,5	13,79	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,867	0,521	34,3	25,39	33,68	25,15	8,53	24	0	0	61,3	47,5	13,8	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,893	0,554	34,69	25,29	34,07	25,05	9,02	24	0	0	61,2	47,6	13,61	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,884	0,547	34,09	24,82	33,47	24,58	8,89	24	0	0	61,3	47,4	13,82	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,905	0,582	33,27	23,39	32,68	23,15	9,53	24	0	0	61	47,1	13,96	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,879	0,543	33,4	24,21	32,84	23,97	8,87	24	0	0	61,2	47,2	14	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,897	0,559	33,77	24,36	33,17	24,12	9,05	24	0	0	61,2	47	14,21	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,93	0,586	34,13	24,18	33,52	23,94	9,58	24	0	0	61,2	46,9	14,27	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,905	0,558	34,25	24,8	33,66	24,56	9,1	24	0	0	61,2	46,9	14,26	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,946	0,603	34,91	24,72	34,27	24,48	9,79	24	0	0	61,2	47	14,2	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,907	0,553	34,4	25,03	33,8	24,79	9,01	24	0	0	61,2	46,8	14,33	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,843	0,491	33,43	25,11	32,86	24,87	7,99	24	0	0	61,2	46,8	14,34	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,894	0,547	34,27	25,03	33,67	24,79	8,88	24	0	0	61,2	47,1	14,11	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,826	0,477	33,31	25,21	32,74	24,97	7,77	24	0	0	61,2	47,2	14,02	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,847	0,51	33,6	24,96	33,03	24,72	8,31	24	0	0	61,2	47,5	13,7	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,866	0,534	34,15	25,09	33,54	24,85	8,69	24	0	0	61,2	47,8	13,44	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,829	0,497	33,53	25,13	32,96	24,89	8,07	24	0	0	61,2	47,7	13,52	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,851	0,513	33,75	25,01	33,17	24,77	8,4	24	0	0	61,2	47,6	13,6	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,852	0,515	33,95	25,24	33,35	25	8,35	24	0	0	61,3	47,6	13,66	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,886	0,547	34,29	25,02	33,68	24,78	8,9	24	0	0	61,3	47,5	13,76	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,869	0,525	33,92	25,03	33,33	24,79	8,54	24	0	0	61,3	47,3	13,98	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,9	0,563	34,53	24,98	33,9	24,74	9,16	24	0	0	61,3	47,5	13,76	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,86	0,506	33,84	25,23	33,23	24,99	8,24	24	0	0	61,2	47	14,18	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,978	0,628	35,75	25,14	35,14	24,9	10,24	24	0	0	61,2	47	14,18	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,994	0,638	35,86	25,07	35,22	24,83	10,39	24	0	0	61,2	47	14,26	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,911	0,549	34,79	25,43	34,16	25,19	8,97	24	0	0	61,2	46,7	14,45	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,663	0,459	37,08	25,79	36,76	25,59	11,17	24	0	0	43,4	36,4	7,06	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,922	0,565	35,37	25,75	34,76	25,51	9,25	24	0	0	60	45,4	14,5	0,7	0,7	-
Итого:	28,098	0	1097,61	801,7	1078,62	794,06	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,098															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.08.2021	252,862	9834,94	7157,19	9667,53	7094,45
23.09.2021	280,96	10932,55	7958,89	10746,15	7888,51

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:28:42