

# #22430#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4961  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00169904  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,738	0,453	27,3	19,85	26,86	19,61	7,25	24	0	0	62,1	47,5	14,67	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,74	0,458	27,41	19,85	26,94	19,61	7,33	24	0	0	62,2	47,5	14,65	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,7	0,41	26,87	20,09	26,42	19,85	6,57	24	0	0	62,1	47,4	14,67	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,694	0,405	26,67	19,95	26,21	19,71	6,5	24	0	0	62,1	47,5	14,66	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,775	0,493	28,06	19,94	27,58	19,7	7,88	24	0	0	62,2	47,7	14,46	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,745	0,454	27,45	19,95	26,99	19,71	7,28	24	0	0	62,2	47,3	14,81	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,739	0,446	27,11	19,72	26,64	19,48	7,16	24	0	0	62,1	47	15,12	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,828	0,584	26,57	16,89	26,11	16,69	9,42	24	0	0	62,1	47,4	14,67	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,769	0,462	28,56	20,92	28,05	20,68	7,37	24	0	0	62,1	46,9	15,2	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,781	0,455	28,59	20,99	28,07	20,75	7,32	24	0	0	62	46,4	15,66	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,832	0,509	29,54	21,06	29	20,82	8,18	24	0	0	62	46,5	15,55	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,901	0,579	30,56	20,96	30	20,72	9,28	24	0	0	62,1	46,4	15,62	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,836	0,507	29,59	21,16	29,05	20,92	8,13	24	0	0	62,1	46,3	15,76	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,85	0,558	28,64	19,34	28,12	19,12	9	24	0	0	62	46,9	15,15	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,812	0,482	29,58	21,55	29,05	21,31	7,74	24	0	0	62	46,5	15,53	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,841	0,506	30,23	21,82	29,69	21,58	8,11	24	0	0	62	46,4	15,69	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,912	0,573	31,36	21,79	30,78	21,55	9,23	24	0	0	62,1	46,3	15,76	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,874	0,538	30,7	21,72	30,15	21,48	8,67	24	0	0	62	46,3	15,74	0,7	0,7	-
11.09.2022	0,924	0,591	31,57	21,76	31	21,52	9,48	24	0	0	62	46,4	15,66	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,891	0,551	31,13	21,91	30,54	21,67	8,87	24	0	0	62,1	46,5	15,6	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,881	0,543	30,9	21,82	30,34	21,58	8,76	24	0	0	62,1	46,4	15,65	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,891	0,556	31,19	21,95	30,63	21,71	8,92	24	0	0	62,1	46,5	15,62	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,89	0,551	31,23	22,07	30,66	21,83	8,83	24	0	0	62,1	46,5	15,59	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,864	0,518	30,75	22,12	30,21	21,88	8,33	24	0	0	62	46,2	15,86	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,953	0,619	32,19	21,9	31,61	21,66	9,95	24	0	0	62,1	46,5	15,54	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,896	0,558	31,17	21,87	30,6	21,63	8,97	24	0	0	62	46,3	15,71	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,946	0,607	31,98	21,89	31,4	21,65	9,75	24	0	0	62,1	46,4	15,68	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,928	0,593	31,64	21,78	31,08	21,54	9,54	24	0	0	62	46,4	15,62	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,863	0,514	30,8	22,23	30,25	21,99	8,26	24	0	0	62	46	15,95	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,858	0,513	30,66	22,08	30,12	21,84	8,28	24	0	0	62	46,1	15,85	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,871	0,525	30,8	22,09	30,26	21,85	8,41	24	0	0	62	46	15,97	0,7	0,7	-
Итого:	26,023	0	920,8	653,02	904,41	645,64	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,023															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	1368,653	34119,75	14759,83	33535,39	14612,91
23.09.2022	1394,676	35040,55	15412,85	34439,8	15258,55

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2022 8:03:50