

#35686#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169904
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,817	0,4	41,85	35,22	41,11	34,74	6,37	24	0	0	62,8	50,7	12,03	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,807	0,395	41,63	35,15	40,89	34,67	6,22	24	0	0	62,8	50,7	12,03	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,844	0,435	42,19	34,95	41,44	34,47	6,97	24	0	0	62,8	50,9	11,85	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,819	0,41	41,8	35,01	41,05	34,53	6,52	24	0	0	62,8	50,9	11,88	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,842	0,427	41,92	34,88	41,17	34,4	6,77	24	0	0	62,7	50,6	12,07	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,834	0,411	41,78	34,97	41,04	34,49	6,55	24	0	0	62,7	50,4	12,29	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,843	0,423	41,81	34,81	41,06	34,33	6,73	24	0	0	62,7	50,4	12,24	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,859	0,442	41,92	34,64	41,18	34,16	7,02	24	0	0	62,7	50,3	12,33	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,858	0,431	41,74	34,65	41	34,17	6,83	24	0	0	62,6	50	12,61	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,88	0,442	42,02	34,7	41,28	34,22	7,06	24	0	0	62,6	49,9	12,73	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,933	0,505	42,77	34,44	41,99	33,96	8,03	24	0	0	62,6	50	12,66	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,836	0,407	41,48	34,71	40,76	34,23	6,53	24	0	0	62,4	49,9	12,53	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,878	0,449	42,15	34,72	41,39	34,24	7,15	24	0	0	62,7	50,1	12,54	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,905	0,488	42,59	34,55	41,81	34,08	7,73	24	0	0	62,7	50,3	12,33	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,847	0,422	42,06	35,11	41,31	34,63	6,68	24	0	0	62,7	50,4	12,34	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,924	0,504	43,27	34,98	42,51	34,5	8,01	24	0	0	62,7	50,5	12,2	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,881	0,461	42,59	34,98	41,85	34,5	7,35	24	0	0	62,7	50,6	12,14	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,821	0,399	41,53	34,9	40,8	34,42	6,38	24	0	0	62,7	50,5	12,19	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,831	0,423	41,9	34,92	41,15	34,44	6,71	24	0	0	62,7	50,7	12	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,829	0,414	42,54	35,7	41,81	35,22	6,59	24	0	0	62,7	51	11,78	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,826	0,413	42,52	35,66	41,78	35,18	6,6	24	0	0	62,8	51	11,72	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,835	0,418	41,97	35,04	41,22	34,56	6,66	24	0	0	62,7	50,6	12,12	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,816	0,393	41,33	34,83	40,6	34,35	6,25	24	0	0	62,7	50,2	12,43	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,887	0,463	42,13	34,49	41,38	34,01	7,37	24	0	0	62,7	50,2	12,44	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,931	0,512	42,98	34,54	42,2	34,06	8,14	24	0	0	62,7	50,3	12,37	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,883	0,462	42,27	34,68	41,55	34,2	7,35	24	0	0	62,7	50,4	12,34	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,913	0,5	42,84	34,6	42,06	34,12	7,94	24	0	0	62,7	50,5	12,2	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,906	0,488	42,55	34,53	41,79	34,05	7,74	24	0	0	62,7	50,3	12,37	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,574	0,357	23,5	17,39	23,08	17,16	5,92	24	0	0	61,6	49,3	12,24	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,944	0,544	42,9	33,86	42,15	33,45	8,7	24	0	0	62,7	50,8	11,96	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,961	0,535	45,38	36,51	44,56	36,03	8,53	24	0	0	62,7	51	11,77	0,7	0,7	-
Итого:	26,564	0	1291,91	1064,12	1268,97	1049,57	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,564															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1697,137	47907,72	25404,89	47078,79	25122,99
23.09.2023	1723,701	49199,63	26469,01	48347,76	26172,56

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 9:47:47