

#95382#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169904
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,833	0,434	38,68	31,53	37,98	31,1	6,88	24	0	0	62,8	49,9	12,95	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,851	0,447	38,9	31,56	38,19	31,1	7,09	24	0	0	62,8	49,9	12,92	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,891	0,498	39,36	31,19	38,68	30,77	7,91	24	0	0	62,8	50	12,82	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,829	0,426	38,45	31,44	37,75	31,04	6,71	24	0	0	62,8	49,7	13,12	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,844	0,44	38,5	31,15	37,79	30,79	7	24	0	0	62,8	49,7	13,1	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,868	0,47	39,15	31,37	38,45	30,96	7,49	24	0	0	62,8	50	12,88	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,848	0,462	38,95	31,37	38,25	30,89	7,36	24	0	0	62,9	50,4	12,49	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,81	0,414	38,24	31,45	37,56	30,97	6,59	24	0	0	62,8	50,1	12,73	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,908	0,52	39,45	30,84	38,74	30,48	8,26	24	0	0	62,8	50,1	12,79	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,972	0,574	40,46	30,96	39,75	30,63	9,12	24	0	0	62,9	49,9	12,96	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,916	0,525	39,78	31,2	39,08	30,78	8,3	24	0	0	62,9	50	12,85	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,853	0,458	38,86	31,31	38,16	30,9	7,26	24	0	0	62,9	50	12,83	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,865	0,471	38,72	30,9	38,03	30,54	7,49	24	0	0	62,9	50	12,91	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,81	0,424	37,6	30,54	36,93	30,24	6,69	24	0	0	62,9	50	12,84	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,892	0,509	38,89	30,48	38,19	30,14	8,05	24	0	0	62,9	50,1	12,74	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,843	0,456	38,16	30,51	37,48	30,25	7,23	24	0	0	62,8	49,9	12,92	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,841	0,443	38,14	30,7	37,45	30,42	7,03	24	0	0	62,9	49,8	13,09	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,827	0,458	36,79	29,18	36,15	28,91	7,24	24	0	0	62,8	50	12,9	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,85	0,455	38,11	30,45	37,42	30,18	7,24	24	0	0	62,8	49,8	13,07	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,817	0,423	37,44	30,32	36,77	30,08	6,69	24	0	0	62,8	49,5	13,24	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,903	0,505	38,69	30,28	38,02	30,03	7,99	24	0	0	62,8	49,4	13,34	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,913	0,521	38,91	30,19	38,23	29,95	8,28	24	0	0	62,8	49,7	13,11	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,935	0,539	39,29	30,26	38,6	30,02	8,58	24	0	0	62,8	49,5	13,27	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,866	0,467	38,17	30,31	37,5	30,07	7,43	24	0	0	62,8	49,5	13,31	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,641	0,42	23,55	16,63	23,14	16,48	6,66	24	0	0	62,5	48,8	13,65	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,667	0,399	27,24	20,47	26,75	20,31	6,44	24	0	0	62,5	49,4	13,08	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,853	0,453	38,14	30,5	37,46	30,24	7,22	24	0	0	62,8	49,6	13,2	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,815	0,425	37,53	30,4	36,86	30,12	6,74	24	0	0	62,8	49,7	13,09	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,823	0,429	37,83	30,65	37,16	30,37	6,79	24	0	0	62,8	49,6	13,13	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,936	0,546	39,17	30,07	38,48	29,83	8,65	24	0	0	62,8	49,6	13,16	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,892	0,498	38,77	30,43	38,09	30,17	7,92	24	0	0	62,8	49,7	13,11	0,7	0,7	-
Итого:	26,412	0	1169,92	928,64	1149,09	918,76	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,412															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	2028,534	63333,81	37852,56	62232,43	37414,06
23.09.2024	2054,946	64503,73	38781,2	63381,52	38332,82

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 7:29:48