

#96412#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 12.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00169904	Показания прибора, Гкал 12.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2063,263	2053,432	9.831
Количество тепловой энергии, система 2	2072,686	2054,946	17.74

Подпись исполнителя _____



ОГ с 09.10.24 поверка
ГК с 13.10.24 поверка



#96410#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 12.10.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 4960
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169904
Номер системы 1
Отчёт сформирован 16.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	23,7	-1,66	0,7	0,7
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	23,8	-1,76	0,7	0,7
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	23,8	-1,86	0,7	0,7
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	23,5	-1,81	0,7	0,7
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,1	22,8	-1,71	0,7	0,7
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	22,3	-2,35	0,7	0,7
30.09.2024	-	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0	24	0	0	18,8	21,4	-2,56	0,7	0,7
01.10.2024	-	0	0	0,04	0,09	0	0,04	0,09	0	0	24	0	0	18,2	19,4	-1,22	0,7	0,7
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,2	19,3	-1,05	0,7	0,7
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,3	19,4	-1,17	0,7	0,7
04.10.2024	-	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0	24	0	0	17,7	19,1	-1,32	0,7	0,7
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	19,2	-0,77	0,7	0,7
06.10.2024	-	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	18,3	20,9	-2,56	0,7	0,7
07.10.2024	-	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0	24	0	0	18,2	19	-0,81	0,7	0,7
08.10.2024	-	1,459	0	210,21	207,71	0	207,71	205,89	0	0	24	0	0	50,4	43,4	7,03	0,7	0,7
09.10.2024	-	2,06	0	289,27	286,07	0	285,81	283,57	0	0	24	0	0	50,7	43,4	7,23	0,7	0,7
10.10.2024	-	2,034	0	283,32	280,27	0	279,96	277,87	0	0	24	0	0	50,7	43,4	7,27	0,7	0,7
11.10.2024	-	2,116	0	285,57	282,59	0	282,21	280,19	0	0	24	0	0	50,7	43,2	7,52	0,7	0,7
12.10.2024	-	2,162	0	285,41	282,4	0	282,01	279,99	0	0	24	0	0	50,9	43,2	7,68	0,7	0,7
Итого:	-	9,831	0	1353,85	1339,15	0	1337,77	1327,62	0	0	456	0	-	27,81	27,06	0,74	0,7	0,7

Общее время работы системы 456 час.
Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2024	2053,432	210301,18	208003,4	0	207231,68	205928,58	0
12.10.2024	2063,263	211655,03	209342,55	0	208569,45	207256,2	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#96411#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 12.10.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4961
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00169904
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 16.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,873	0,478	38,32	30,28	37,62	30,03	7,59	24	0	0	62,8	49,6	13,14	0,7	0,7
25.09.2024	-	0,824	0,427	37,58	30,36	36,9	30,12	6,78	24	0	0	62,8	49,5	13,26	0,7	0,7
26.09.2024	-	0,897	0,502	38,76	30,28	38,08	30,04	8,04	24	0	0	62,5	49,3	13,22	0,7	0,7
27.09.2024	-	0,92	0,528	38,9	30,09	38,22	29,85	8,37	24	0	0	62,8	49,5	13,24	0,7	0,7
28.09.2024	-	0,879	0,473	38,11	30,16	37,44	29,92	7,52	24	0	0	62,7	49,1	13,61	0,7	0,7
29.09.2024	-	0,999	0,596	39,62	29,66	38,93	29,42	9,51	24	0	0	62,7	49	13,67	0,7	0,7
30.09.2024	-	0,926	0,509	38,48	29,93	37,8	29,69	8,11	24	0	0	62,7	48,5	14,12	0,7	0,7
01.10.2024	-	0,946	0,533	38,49	29,59	37,81	29,33	8,48	24	0	0	62,6	48,4	14,18	0,7	0,7
02.10.2024	-	0,9	0,48	37,22	29,1	36,53	28,86	7,67	24	0	0	62,6	48	14,57	0,7	0,7
03.10.2024	-	0,974	0,561	38,25	28,84	37,57	28,6	8,97	24	0	0	62,6	48,1	14,48	0,7	0,7
04.10.2024	-	0,966	0,553	38,05	28,81	37,36	28,57	8,79	24	0	0	62,6	48,1	14,57	0,7	0,7
05.10.2024	-	1,088	0,685	39,96	28,58	39,26	28,34	10,92	24	0	0	62,7	48,4	14,26	0,7	0,7
06.10.2024	-	1,035	0,629	39,01	28,47	38,33	28,23	10,1	24	0	0	62,5	48,2	14,33	0,7	0,7
07.10.2024	-	0,938	0,522	37,7	28,93	37,02	28,69	8,33	24	0	0	62,6	48,1	14,53	0,7	0,7
08.10.2024	-	0,94	0,533	37,85	28,9	37,19	28,66	8,53	24	0	0	62,3	48,1	14,22	0,7	0,7
09.10.2024	-	0,894	0,494	37,43	29,1	36,76	28,86	7,9	24	0	0	62,5	48,7	13,85	0,7	0,7
10.10.2024	-	0,913	0,514	37,93	29,34	37,27	29,1	8,17	24	0	0	62,6	48,8	13,78	0,7	0,7
11.10.2024	-	0,914	0,516	37,85	29,15	37,16	28,91	8,25	24	0	0	62,7	49	13,69	0,7	0,7
12.10.2024	-	0,914	0,519	37,8	29,09	37,14	28,85	8,29	24	0	0	62,5	49	13,58	0,7	0,7
Итого:	-	17,74	10,052	727,31	558,66	714,39	554,07	160,32	456	0	-	62,62	48,71	13,91	0,7	0,7

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	2054,946	64503,73	38781,2	63381,52	38332,82
12.10.2024	2072,686	65231,04	39339,86	64095,91	38886,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения