

#35685#

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград  
4113  
4960  
ВКТ-7  
00169904  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,823	0	120,32	119,87	0	119,03	118,94	0	0	24	0	0	47,6	40,7	6,92	0,7	0,7	-
13.10.2023	1,457	0	228,69	227,59	0	226,24	225,82	0	0	24	0	0	47,7	41,2	6,46	0,7	0,7	-
14.10.2023	1,582	0	241,04	239,7	0	238,49	237,78	0	0	24	0	0	47,7	41	6,64	0,7	0,7	-
15.10.2023	1,697	0	246,84	245,29	0	244,18	243,37	0	0	24	0	0	48	41,1	6,97	0,7	0,7	-
16.10.2023	1,886	0	247,04	245,44	0	244,16	243,38	0	0	24	0	0	50	42,2	7,75	0,7	0,7	-
17.10.2023	1,887	0	247,38	245,8	0	244,5	243,74	0	0	24	0	0	50,3	42,5	7,75	0,7	0,7	-
18.10.2023	1,786	0	245,97	244,5	0	243,28	242,56	0	0	24	0	0	48,8	41,5	7,36	0,7	0,7	-
19.10.2023	2,19	0	248,38	246,65	0	245,2	244,46	0	0	24	0	0	52,6	43,6	8,95	0,7	0,7	-
20.10.2023	2,542	0	259,17	257,15	0	255,3	254,49	0	0	24	0	0	56,6	46,6	9,99	0,7	0,7	-
21.10.2023	2,381	0	268,71	266,85	0	264,97	264,24	0	0	24	0	0	54,6	45,6	9,01	0,7	0,7	-
22.10.2023	1,926	0	253,5	252,42	0	250,62	250,26	0	0	24	0	0	49,7	42	7,7	0,7	0,7	-
23.10.2023	1,991	0	257,14	256,02	0	254,12	253,89	0	0	24	0	0	50,3	42,4	7,85	0,7	0,7	-
Итого:	22,148	0	2864,18	2847,28	0	2830,09	2822,93	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,148																	

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
11.10.2023	1514,534	155286,49	153597,87	0	153043,84	152085,28	0
23.10.2023	1536,682	158150,67	156445,15	0	155873,93	154908,21	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.10.2023 8:08:41