

#24378#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 01.03.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Доюка 15, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3424
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1248346
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,599	59,443	58,93	0	58,042	58,366	0	24	24	0	0	73	45,5	0	9	5,1	0	8,2
25.02.2021	1,469	55,701	55,177	0	54,437	54,671	0	24	24	0	0	71,5	44,6	0	9	5,1	0	10,7
26.02.2021	1,686	64,357	63,84	0	62,872	63,232	0	24	24	0	0	72,2	45,4	0	9	5,1	0	4,9
27.02.2021	1,936	87,081	86,866	0	85,098	85,897	0	24	24	0	0	71,6	49	0	9	5,1	0	3,2
28.02.2021	1,98	84,967	84,666	0	82,989	83,731	0	24	24	0	0	72,5	48,7	0	9	5,1	0	3
01.03.2021	1,982	84,093	83,716	0	82,118	82,789	0	24	24	0	0	72,9	48,8	0	9	5,1	0	-
Итого:	10,652	435,642	433,195	0	425,556	428,686	0	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,652																	

Общее время работы системы, ч 144

Период нормальной работы системы, ч 144

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2021	32,49	1356,078	1353,432	0	1315,53	1331,601	0	318,28	0
01.03.2021	43,142	1791,719	1786,627	0	1741,087	1760,285	0	462,28	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 12.03.2021 13:11:10
