

#76125#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Докука 15, г.Калининград  
1870  
3424  
ТЭМ-104  
1248346  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	1,791	91,844	94,016	0	89,773	92,852	0	24	24	0	0	71,4	51,5	0	9	5,1	0	-
25.02.2024	1,875	98,766	101,047	0	96,508	99,758	0	24	24	0	0	71,7	52,3	0	9	5,1	0	-
26.02.2024	1,778	93,195	95,352	0	91,055	94,125	0	24	24	0	0	72	52,6	0	9	5,1	0	-
27.02.2024	1,697	97,734	99,867	0	95,68	98,672	0	24	24	0	0	68,4	50,7	0	9	5,1	0	-
28.02.2024	1,785	88,227	90,039	0	86,203	88,945	0	24	24	0	0	71,8	51,2	0	9	5,1	0	-
29.02.2024	1,877	97,711	99,852	0	95,477	98,578	0	24	24	0	0	71,8	52,2	0	9	5,1	0	-
01.03.2024	1,513	70,281	71,438	0	68,68	70,609	0	24	24	0	0	71,8	49,9	0	9	5,1	0	-
02.03.2024	1,593	83,422	85,062	0	81,625	84,078	0	24	24	0	0	69,3	50,1	0	9	5,1	0	-
03.03.2024	1,746	84,188	85,656	0	82,258	84,625	0	24	24	0	0	71,8	50,7	0	9	5,1	0	-
04.03.2024	2,056	131,062	133,75	0	128,055	131,812	0	24	24	0	0	72	56	0	9	5,1	0	-
05.03.2024	2,049	122,125	125,016	0	119,297	123,242	0	24	24	0	0	72,2	55,1	0	9	5,1	0	-
06.03.2024	2,024	121,031	123,766	0	118,234	122,016	0	24	24	0	0	72,2	55,2	0	9	5,1	0	-
07.03.2024	2,18	140,086	143,078	0	136,711	140,852	0	24	24	0	0	73,9	58,1	0	9	5,1	0	-
08.03.2024	2,153	133,125	136,039	0	129,914	133,969	0	24	24	0	0	73,8	57,3	0	9	5,1	0	-
09.03.2024	2,127	110,414	112,523	0	107,664	110,914	0	24	24	0	0	75,3	55,6	0	9	5,1	0	-
10.03.2024	2,182	128,117	131,008	0	125	129,031	0	24	24	0	0	74,3	57	0	9	5,1	0	-
11.03.2024	1,993	113,039	115,523	0	110,391	113,914	0	24	24	0	0	72,7	54,8	0	9	5,1	0	-
12.03.2024	2,033	114,586	117,32	0	111,953	115,734	0	24	24	0	0	72	53,9	0	9	5,1	0	-
13.03.2024	1,823	88,234	90,062	0	86,195	88,969	0	24	24	0	0	72,1	51,1	0	9	5,1	0	-
14.03.2024	1,639	76,562	78	0	74,812	77,086	0	24	24	0	0	72	50,2	0	9	5,1	0	-
15.03.2024	1,445	66,805	67,953	0	65,281	67,172	0	24	24	0	0	71,6	49,6	0	9	5,1	0	-
16.03.2024	1,569	74,188	75,609	0	72,484	74,727	0	24	24	0	0	71,8	50,2	0	9	5,1	0	-
17.03.2024	2,146	122,461	125,375	0	119,648	123,664	0	24	24	0	0	72,1	54,2	0	9	5,1	0	-
18.03.2024	2,099	115,57	118,422	0	112,844	116,797	0	24	24	0	0	72,9	54,4	0	9	5,1	0	-
19.03.2024	2,066	115,156	118,008	0	112,469	116,391	0	24	24	0	0	72,6	54,4	0	9	5,1	0	-
20.03.2024	1,907	101,273	103,898	0	98,906	102,516	0	24	24	0	0	72,7	53,5	0	9	5,1	0	-
21.03.2024	1,761	83,203	85,289	0	81,289	84,281	0	24	24	0	0	72	50,5	0	9	5,1	0	-
22.03.2024	1,763	84,523	86,812	0	82,586	85,773	0	24	24	0	0	71,9	50,6	0	9	5,1	0	-
23.03.2024	1,767	85,406	87,867	0	83,453	86,812	0	24	24	0	0	71,8	50,7	0	9	5,1	0	-
Итого:	54,437	2932,334	2997,647	0	2864,445	2957,914	0	696	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,437																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2024	1450,829	73831,508	74270,375	0	72084,305	73291,594	0	26585,62	0,01
23.03.2024	1505,266	76763,844	77268,023	0	74948,75	76249,508	0	27281,62	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2024 7:43:39