

#24361#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 26.04.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Докука 15, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3424
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1248346
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 1,786 | 95,773 | 96,34 | 0 | 93,594 | 95,09 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 52,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 1,627 | 75,277 | 75,525 | 0 | 73,566 | 74,654 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 49,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 7 |
| 26.03.2022 | 1,595 | 75,215 | 75,383 | 0 | 73,648 | 74,629 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 46,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 1,833 | 83,867 | 84,23 | 0 | 81,965 | 83,275 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 49,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 1,535 | 60,119 | 60,041 | 0 | 58,777 | 59,484 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 44,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 7 |
| 29.03.2022 | 1,68 | 69,201 | 69,225 | 0 | 67,629 | 68,52 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 46,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 4 |
| 30.03.2022 | 2,048 | 104,828 | 105,502 | 0 | 102,344 | 104,109 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 53,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 2,137 | 114,531 | 115,258 | 0 | 111,699 | 113,576 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 56 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 01.04.2022 | 1,968 | 89,285 | 89,729 | 0 | 87,098 | 88,59 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 52,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.04.2022 | 1,972 | 91,875 | 92,406 | 0 | 89,693 | 91,271 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 51,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.04.2022 | 2,014 | 97,129 | 97,818 | 0 | 94,846 | 96,594 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 51,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.04.2022 | 1,872 | 90,086 | 90,768 | 0 | 87,988 | 89,648 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 51,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 05.04.2022 | 1,89 | 86,467 | 86,947 | 0 | 84,492 | 85,959 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 49,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 06.04.2022 | 1,672 | 77,459 | 77,943 | 0 | 75,701 | 77,049 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 71,5 | 49,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 07.04.2022 | 1,217 | 43,848 | 43,764 | 0 | 42,867 | 43,398 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 42,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 08.04.2022 | 1,592 | 62,4 | 62,447 | 0 | 61,01 | 61,869 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 44,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 09.04.2022 | 1,744 | 75,795 | 76,156 | 0 | 74,068 | 75,334 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 48,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 10.04.2022 | 1,762 | 72,066 | 72,357 | 0 | 70,436 | 71,631 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 11.04.2022 | 1,737 | 78,523 | 79,027 | 0 | 76,748 | 78,148 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 48,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 12.04.2022 | 1,82 | 101,709 | 102,645 | 0 | 99,428 | 101,305 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 52,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 13.04.2022 | 1,605 | 79,289 | 80,059 | 0 | 77,496 | 79,09 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 50,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 14.04.2022 | 1,261 | 46,684 | 46,664 | 0 | 45,633 | 46,258 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 43,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 15.04.2022 | 1,557 | 60,338 | 60,453 | 0 | 58,984 | 59,895 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 44,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.04.2022 | 1,772 | 78,711 | 79,227 | 0 | 76,93 | 78,359 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 48,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.04.2022 | 1,742 | 81,361 | 82,07 | 0 | 79,516 | 81,125 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 49,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.04.2022 | 1,7 | 76,988 | 77,621 | 0 | 75,24 | 76,752 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 49 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.04.2022 | 1,469 | 66,471 | 66,738 | 0 | 65,084 | 66,092 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 45,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.04.2022 | 1,178 | 42,633 | 42,639 | 0 | 41,68 | 42,281 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 42,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 21.04.2022 | 1,168 | 41,299 | 41,258 | 0 | 40,369 | 40,92 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 42,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 22.04.2022 | 1,175 | 41,26 | 41,213 | 0 | 40,33 | 40,879 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 42,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.04.2022 | 1,338 | 48,307 | 48,262 | 0 | 47,217 | 47,852 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 43 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 24.04.2022 | 1,363 | 50,805 | 50,531 | 0 | 49,67 | 50,094 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 43,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 25.04.2022 | 1,471 | 57,234 | 56,775 | 0 | 55,986 | 56,273 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 43,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 26.04.2022 | 1,044 | 43,02 | 42,297 | 0 | 42,062 | 41,883 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 45,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 55,344 | 2459,853 | 2469,318 | 0 | 2403,794 | 2441,886 | 0 | 815 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 55,344 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 816
Период нормальной работы системы, ч 815

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 23.03.2022 | 569,392 | 27354,297 | 27423,148 | 0 | 26700,518 | 27071,787 | 0 | 9748,09 | 0 |
| 26.04.2022 | 624,737 | 29814,15 | 29892,467 | 0 | 29104,312 | 29513,674 | 0 | 10563,09 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 7:22:00